



**Zadavatel:** Armádní Servisní, příspěvková organizace  
**Zastoupený:** ředitelem Ing. Martinem Lehkým  
**Profil zadavatele:** <https://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA  
07022-10/2018

VYŘIZUJE/TEL.  
Ing.Koryčánková/973 204 624

V Praze dne 18 -04- 2019

## **VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2**

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení s názvem „**Kasárna Bystrovany – rekonstrukce výměňkových stanic - realizace**“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky: Z2018-009041.

### **ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ, ZMĚNU NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2:**

#### **Dotaz č. 2.1**

V zadávací dokumentaci, konkrétně ve výkazu výměr, v objektu 16-633-01-2 - D1.4 Technologie, se nachází tyto položky:

*Položka číslo 104 – Regulační ventil STÁVAJÍCÍ PŘEMÍSTĚNÝ, s pohonem vč. čidla tlaku PN 40 DN 40*

*Položka číslo 105 – Pojistný ventil STÁVAJÍCÍ PŘEMÍSTĚNÝ DN 100*

*Položka číslo 110 – Přímé měření páry DN 100 - STÁVAJÍCÍ PŘEMÍSTĚNÉ*

Dle názoru dodavatele, tyto položky neobsahují dodávku materiálu, jelikož se dle popisu, jedná o stávající komponenty, tudíž by neměly být oceňovány. Pokud by zadavatel přesto požadoval ocenění těchto položek, dodavatel se ptá, co je obsahem položek číslo 104, 105 a 110, jelikož montáž za tyto položky je uvedena u položek číslo 127, 130 a 131.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o sdělení, jak má postupovat při ocenění položek číslo 104, 105 a 110.

#### **Odpověď č. 2.1**

Položky jsou ve výkazu výměr uvedeny z důvodu komplexnosti, aby se na přemísťované armatury nezapomnělo. Byla provedena úprava ve výkazu výměr - č. 16-633-01-2, položky č. 104, 105, 110 – položky ponechány jako poznámka bez možnosti vepsání ceny.

Prohlídkou celého výkazu výměr bylo zjištěno, že se v dalších oddílech objevují obdobné případy. Byly proto provedeny další úpravy ve výkazu výměr:

- č. 16-633-01-4, položka č. 51 – položka ponechána jako poznámka bez možnosti vepsání ceny

- č. 16-633-04-2, položky č. 66, 67 – položky ponechány jako poznámka bez možnosti vepsání ceny (dodávka ventilu je obsažena v profesi MaR)
- č. 16-633-04-4, položka č. 58 – položka ponechána jako poznámka bez možnosti vepsání ceny (dodávka ventilu je obsažena v profesi MaR)
- č. 16-633-05-2, položka č. 65 – položka ponechána jako poznámka bez možnosti vepsání ceny (dodávka ventilu je obsažena v profesi MaR)
- č. 16-633-05-4, položka č. 63 – položka ponechána jako poznámka bez možnosti vepsání ceny (dodávka ventilu je obsažena v profesi MaR)
- č. 16-633-07-2, položky č. 85, 86 – položky ponechány jako poznámka bez možnosti vepsání ceny (dodávka ventilu je obsažena v profesi MaR)
- č. 16-633-08-2, položka č. 86 – položka ponechána jako poznámka bez možnosti vepsání ceny (dodávka ventilu je obsažena v profesi MaR)
- č. 16-633-16-3, položky č. 47, 48 – položky ponechány jako poznámka bez možnosti vepsání ceny (dodávka ventilu je obsažena v profesi MaR)
- č. 16-633-21-2, položka č. 79 – položka ponechána jako poznámka bez možnosti vepsání ceny (dodávka ventilu je obsažena v profesi MaR)

Více informací viz Sdělení zadavatele níže.

### **Dotaz č. 2.2**

V zadávací dokumentaci, konkrétně ve výkazu výměr, v objektu 16-633-04-1-2 – Měření a regulace, se nachází položka:

*Položka číslo 49 – mtz - Kabel JYTY 2x1 mm<sup>2</sup> (20,00 m)*

Pro uvedenou montážní položku ovšem dodavatel nenalezl odpovídající dodávku. Dle názoru dodavatele chybí ve výkazu výměr položka Dodávka Kabel JYTY 2x1 mm<sup>2</sup> - 20,00 m.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o opravu výkazu výměr.

### **Odpověď č. 2.2**

Zadavatel zjistil, že dodávka kabelu JYTY 2x1 mm<sup>2</sup> - 20,00 m ve výkazu opravdu chybí. Dodávka kabelu bude doceněna do položky č. 49 mtz - Kabel JYTY 2x1 mm<sup>2</sup> (20,00 m). V této položce bude tedy oceněna jak dodávka, tak montáž tohoto kabelu. Byla provedena úprava ve výkazu výměr - č. 16-633-04-1-2, položka č. 49 – doplněna poznámka „vč. dodávky kabelu“.

Více informací viz Sdělení zadavatele níže.

### **Dotaz č. 2.3**

V zadávací dokumentaci, konkrétně ve výkazu výměr, v objektu 16-633-04-1-2 – Měření a regulace, se nachází položky:

*Položka číslo 35 – Samoregulační topný kabel (25,00 m)*

*Položka číslo 51 – mtz – Topný kabel (19,00 m)*

Z uvedeného vyplývá, že z dodaných 25 metrů topného kabelu bude montováno pouze 19,00 metrů. Dle názoru dodavatele se jedná o chybu a položka číslo 51 by měla mít výměru 25 metrů.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o opravu výkazu výměr anebo o sdělení, co má být provedeno se zbývajícími 6 metry topného kabelu.

### **Odpověď č. 2.3**

Byla provedena úprava ve výkazu výměr - č. 16-633-04-1-2, položka č. 35 – úprava výměry samoregulačního kabelu.

Více informací viz Sdělení zadavatele níže.

### **SDĚLENÍ ZADAVATELE:**

Na základě Žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2 se zadavatel rozhodl přijmout následující opatření:

1. Zadavatel zneplatňuje přílohu *Slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr* platným k 22. 3. 2018 a nahrazuje ho novým opraveným zněním platným ke dni 18. 4. 2018.

Dodavatelé jsou při přípravě nabídek povinni použít upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou této změny ZD a je na profilu zadavatele uveřejněn pod názvem „Slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr PLATNÝ k 18. 4. 2018“.

2. Na základě § 98 odst. 5 a § 99 odst. 2 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Tím se mění bod č. 22. a 23. ZD následujícím způsobem:

#### **22. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Nabídku je možné doručit písemnou formou v listinné podobě v uzavřené obálce na adresu uvedenou v čl. 1.1 této zadávací dokumentace na podatelnu, a to buď osobně, nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence **ve lhůtě do 26. dubna 2018 do 10:00 hodin**.

#### **23. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI**

Zadavatel provede otevírání nabídek, které podali účastníci zadávacího řízení. Zadavatel nesmí otevřít nabídku před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Otevírání obálek bude zahájeno dne 26. dubna 2018 v 10:00 hodin, a to na adrese uvedené v čl. 1.1 této zadávací dokumentace.

Otevírání obálek s nabídkami mají právo účastnit se účastníci zadávacího řízení a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Zadavatel zahájí otevírání obálek s nabídkami bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel při otevírání obálek kontroluje, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě a zda byly doručeny v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.


Zadavatel přítomným osobám sdělí identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení. To neplatí ve vztahu k údajům o

Zadavatel přítomným osobám sdělí identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení. To neplatí ve vztahu k údajům o nabídkové ceně nebo nákladech, pokud si zadavatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že tyto údaje musí být uvedeny v samostatné obálce, která bude zadavatelem otevřena po vyhodnocení kritérií kvality; v takovém případě se na otevírání obálek s nabídkovou cenou nebo údaji o nákladech použijí pravidla pro otevírání obálek obdobně.

O otevírání obálek s nabídkami zadavatel vyhotoví písemný protokol, který bude obsahovat seznam nabídek, které byly otevřeny, spolu s údaji podle § 110 odst. 3 ZZVZ. Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce účastníka zadávacího řízení. Zástupce účastníka zadávacího řízení se prokáže dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí účastnit se otevírání obálek; plná moc bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. V případě, že je zástupce účastníka zadávacího řízení sám osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení, prokáže se dokladem osvědčujícím jeho totožnost a výpisem z obchodního rejstříku nebo jiným dokumentem prokazujícím, že je osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nadále v platnosti.

S pozdravem



---

Ing. Martin Lehký  
ředitel AS-PO



**ARMÁDNÍ SERVISNÍ**  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6  
IČO: 60460580