



SPRÁVA VOJENSKÉHO BYTOVÉHO FONDU PRAHA

U Prioru 8, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

Dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu

„SVBF Praha – vyvíječ páry pro VSZ 2000, Vyškov“

a to na základě následujících dotazů dodavatele ze dne 18. 5. 2010:

1. Je požadavek na řešení zálohování nově budovaného parního kotle?

Není požadavek na řešení zálohování parního kotle.

2. Je výpočet větrání pro nově budované kotle i pro parní kotel?

PD nově budované kotelny neobsahuje výpočet větrání pro parní kotel. Dodavatel musí provést přepočet.

3. Chybí podklady pro přívod plynu, napojení, tlak - jedná se přípojku pro celou kotelnu včetně dvou nově budovaných kotlů?

Nově budovaný parní kotel bude připojen na plynové potrubí před objektem kuchyňského bloku, tlak plynu v potrubí je 100kPa tj. STL.

4. Je požadavek na výrobce stávajících zdrojů tepla (dvou nově budovaných kotlů) z důvodu využití stejného servisu?

Není požadavek na konkrétní typ či výrobce parního kotle.

V Praze dne 20. 5. 2010

Mgr. et Mgr. Roman Hošta
ředitel