



SPRÁVA VOJENSKÉHO BYTOVÉHO FONDU PRAHA

U Prioru 8, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

595 /2011

VYŘIZUJE/TEL.

PRAHA

Solařova/973213344 28. 4. 2011

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 11

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 49 zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na služby zadané v otevřeném řízení dle zákona na „Zajištění provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla“, vyhlášené v informačním systému veřejných zakázek pod evidenčním číslem 60057087.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 11.1

Žádáme o informaci, jaké jednotlivé osobní ochranné pomůcky pracovníků jsou zadavatelem a smlouvou požadovány v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky.

Odpověď č. 11.1

Podle § 104 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout osobní ochranné prostředky a mycí, čistící a dezinfekční prostředky. Je předpoklad že uchazeči o VZ jsou dostatečně odborně způsobilí ke stanovení rozsahu těchto pomůcek.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 11.2

Jakým konkrétním vybavením, nástroji, náradím či jinými prostředky by měly být pracovníci vybavení v souvislosti s prováděním prací? Dále zda je v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky nutno vybavit pracovníky telefonem, teploměrem či svítilnou?

Odpověď č. 11.2

Předmětem VZ je obsluha TZ. Jedná se především o obsluhu nízkotlakých kotlen a příslušných zařízení. Podle § 15 vyhl. 91/1993 Sb., patří mezi základní povinnosti obsluhy udržovat zařízení v bezpečném stavu. Je předpoklad, že uchazeč o VZ má dostatečné odborné znalosti ke stanovení technologických postupů údržbových prací a s tím spojených nároků na vybavení jednotlivých pracovníků.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 11.3

Žádáme o informaci jakým, způsobem, respektive na základě jakých údajů máme ocenit obsluhu občasnou? Případně zda se v této části jedná o zajištění obsluhy tepelných zařízení či zajištění dodávky tepla?

Odpověď č. 11.3

Předmětem VZ je obsluha TZ, nikoliv dodávky tepla. Způsob občasné obsluhy je uveden v provozních řádech jednotlivých zařízení. Provozní řády jsou součástí jednotlivých zařízení a pro seznámení byly přístupné na prohlídkách.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 11.4

Žádáme o informaci, zda je zadavatelem vyžadováno v souvislosti se zajištěním provozu jednotlivých tepelných zařízení zacvičení obsluhy? Případně jakou formou a v jakém rozsahu. Případné náklady na toto zacvičení jsou součástí ceny předmětu plnění?

Odpověď č. 11.4

Ve vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno: dodavatel bude provádět obsluhu a údržbu TZ podle stanovených harmonogramů a provozních řádů jednotlivých TZ a to pouze pracovníky s předepsanou kvalifikací (zejména platná topičská oprávnění). Zácvik obsluh je jednou z podmínek oprávnění.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 11.5

Žádáme o informaci zda je zadavatelem vyžadováno v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zajištění odborných prohlídek kotlen ve smyslu vyhl. ČUBP č. 91/1993 Sb. Pokud ano v jakých případech?

Odpověď č. 11.5

Odborné prohlídky nejsou součástí VZ.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 11.6

Žádáme o informaci zda je zadavatelem vyžadováno v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky čištění kotlů? Pokud ano jak často a v jakém období?

Odpověď č. 11.6

Čištění kotlů je požadováno pouze v rozsahu a termínech stanovených provozním řádem.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 11.7

Žádáme o informaci, zda je zadavatelem vyžadováno v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky dodržování normy ČSN 060210 pro jednotlivé druhy vytápěných místností? Pokud ano, žádáme o sdělení, jakým způsobem má dodavatel její dodržování zajistit, případně provádět kontrolu?

Odpověď č. 11.7

Podle písm. e) předmětu zakázky bude dodavatel „Dodržovat hospodárný provoz provozovaných TZ“. ČSN 060210 je v současné době neplatná, dodavatel se bude řídit zejména vyhláškou 194/2007 Sb.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 11.8

Žádáme informaci zda je zadavatelem vyžadováno v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky provádění kontroly a údržby potrubí?

Odpověď č. 11.8

Ve vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby pro zabezpečení provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla v rozsahu provádění obsluhy a údržby jednotlivých technologických souborů (kotelny, tepelné rozvody)

Znění žádosti o dodatečné informace č. 11.9

Žádáme informaci, zda jsou zadavatelem v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky stanoveny nějaké zásady hospodárnosti vytápění? Pokud ano, jak se mám dodavatel chovat v období výluky, pokud venkovní teplota klesne pod hodnoty ČSN 060210?

Odpověď č. 11.9

Zásady hospodárnosti jsou stanoveny obecně platnými předpisy, zejména vyhláškou 194/2007 Sb. a provozními řády.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 11.10

Žádáme o informaci, zda je zadavatelem vyžadováno v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky absolvování kurzu první pomoci u zaměstnanců uchazeče?

Odpověď č. 11.10


Školení zaměstnanců je v kompetenci zaměstnavatele.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 11.11

Žádáme o informaci, zda v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky existují objekty se zvláštním režimem vstupu do objektu či areálu? Pokud ano, kde a o jaký režim se jedná?

Odpověď č. 11.11

Režimy vstupu do jednotlivých objektů byly upřesňovány při prohlídkách jednotlivých zařízení.



Ing. Dagmar Kynclová, MBA
zadavatel