



SPRÁVA VOJENSKÉHO BYTOVÉHO FONDU PRAHA

U Prioru 1047/8, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

ZADAVATEL: Správa vojenského bytového fondu Praha
Sídlem: U Prioru 1047/8, 160 00 Praha 6 – Ruzyně
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO: 60460580
Profil zadavatele: <http://www.svbf.cz/verejne-zakazky>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
906/2011

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Šuhaj/973 213 325

V Praze dne 30.6.2011

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadanou v otevřeném řízení s názvem **„Rekonstrukce ubytovny ul. Pilotů, Praha 6 – Ruzyně“**, uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem IS VZ US: 60061337.

Dotaz 1.1

Cenová hladina obkladů a dlažeb se často výrazně liší i v rámci jednotlivých výrobních sérií. Jaký je cenový standard pro obklad a dlažbu uvedené v rozpočtu se specifikací „dle výběru“? Např. 300,-Kč/m² za obklad a 350,-Kč/m² za dlažbu?

Odpověď 1.1

SVBF Praha nemá stanoveny technické standardy a cenové úrovně na materiály, které budou použity při realizaci veřejné zakázky. Při zpracování nabídkové ceny postupujte dle zadávací dokumentace, zejména dle čl. 2.7 ZD a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Dotaz 1.2

Prohlídku stavby lze dohodnout s pověřenou osobou, ing. Šuhajem?

Odpověď 1.2

Ano, prohlídku stavby lze dohodnout s pověřenou osobou Ing. Zdeňkem Šuhajem za podmínek stanovených v příloze č. 3 Zadávací dokumentace.

Dotaz 1.3

Ve výkazu výměr všech podlaží jsou vnitřní sádrové omítky jednovrstvé (není rozlišeno jestli stěny či stropy), ale není řešeno otlučení stáv. omítek. Na stávající omítky (jistě porušené) však nelze bez úprav sádrové omítky nanést. Prosím o upřesnění požadovaných prací.

Odpověď 1.3

Nejedná se o nové plošné omítky, ale o oškrábání staré malby stěn a stropů, vyspravení stěn a stropů sádrovou stěrkou včetně penetračního nátěru a vybroušení, viz Technická zpráva – stavební část, která je součástí zadávací dokumentace.

Dotaz 1.4

Žádáme o upřesnění technických kvalifikačních předpokladů, jaký druh stavebních prací je myšlen pro 3 reference za poslední 3 roky, tedy objekty občanské vybavenosti ? Bod 2.této ZD uvádí pouze specifikaci díla, tedy ubytovnu.

Odpověď 1.4

Jedná se o stavební práce provedené v budovách obdobného charakteru, tj. objekty občanské vybavenosti, ubytovny, bytové domy apod. Druh stavebních prací je myšlen minimálně ve stejném rozsahu jako práce uvedené ve výkazu výměr rekonstrukce ubytovny, a které měly rozsah finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění zakázky na každou stavební práci minimálně ve výši 20.000.000,- Kč.

Dotaz 1.5

Jaká je povrchová úprava požárních uzávěrů EI 30DP3 ve výkazu výměr, výkresech ani technické zprávě není uvedena. Zřejmě jsou v provedení dýha jako vnitřní dveře v buňkách?

Odpověď 1.5

Povrchová úprava požárních uzávěrů EI 30DP3 je v provedení dýha dub jako ostatní dveře v buňkách.

1.6. Zadávací dokumentace se doplňuje o bod 8.12

Originál nabídky bude označen jako Výtisk č. 1. Výtisk č. 2 bude úplnou kopií výtisku č. 1



Ing. Dagmar Kynclová, MBA
Ředitelka SVBF Praha