



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
823-8/2012

VYŘIZUJE/TEL.
Kratochvílová/973 204 179

V Praze dne 22.6.2012

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**VVP Hradiště – Výměna uhelných kotlů**“.

- 1. Doplnuje se bod 15. ZD o Přílohu č. 4 – Dostupná výkresová dokumentace stávající kotelny a strojovny 1**

Příloha je k dispozici na <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky> formou neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně.

- 2. Doplnuje se bod 15. ZD o Přílohu č. 5 – Dostupná výkresová dokumentace stávající kotelny a strojovny 2**

Příloha je k dispozici na <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky> formou neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně.

- 3. Doplnuje se bod 15. ZD o Přílohu č. 6 – Dostupná výkresová dokumentace stávající kotelny a strojovny 3**

Příloha je k dispozici na <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky> formou neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně.

- 4. Doplnuje se bod 15. ZD o Přílohu č. 7 – Revize spalinové cesty 1**

Příloha je k dispozici na <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky> formou neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně.

- 5. Doplnuje se bod 15. ZD o Přílohu č. 8 – Revize spalinové cesty 2**

Příloha je k dispozici na <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky> formou neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně.

6. Doplnuje se bod 15. ZD o Přílohu č. 9 – Revize spalinových cest 3

Příloha je k dispozici na <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky> formou neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně.

7. Doplnuje se bod 15. ZD o Přílohu č. 10 – Rozbor vody

Příloha je k dispozici na <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky> formou neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně.

8. Doplnuje se bod 1.2 ZD Rozsah požadovaných prací o následující činnosti:

Další součástí realizace je také:

- MaR – doplnění o modul GSM, hlášení havarijních stavů.
- Dodávka a montáž úpravny vody s automatickým dopuštěním pro topnou vodu.
- Dodávka a montáž měření jak na přívod SV pro kotelnu, tak pro TUV.
- Dodávka a montáž podružného elektroměru.
- Stávající kotle budou nahrazeny novými 3-mi kotli ve stejné výkonové řadě s min. účinností stávajících kotlů. Parametry a standard kotlů budou zachovány na stejné popř. kvalitativně vyšší úrovni dodržující legislativu ČR.
- Rozdělovač, čerpadla, atd. přesunout do strojovny.
- Strojovna – ubourání fundamentů, oprava a vyrovnaní podlahy, vodě-odolný nátěr podlahy, zachování zařízení předmětů (umyvadlo, baterie) nebo náhrada novými, odpad z umyvadla svést do stávající podlahové vpusti, která bude opatřena 2x vrchním nátěrem, oprava omítek, nová výmalba stěn a stropu.
- Kotelna – problém spodní vody vyřešit drenážním systémem, který bude sveden do kanalizace, zasekat do stávající podlahy, překrýt novou podlahou, vodě-odolný nátěr podlahy.
- Nové kotle zvednout na fundament (výška fundamentu bude volena s ohledem na výšku kotlů, tak aby byla umožněna bezproblémová dodávka uhlí do kotlů
- Nové zásobníky na TUV – akumulační ohřev teplé vody bude dimenzován dle platné ČSN EN s min. předpokládanou 100 % současností na výtokových ventilech pro sprchové kouty v počtu 35 (četnost - 70 osob se vysprchuje během 1 hodiny) + kuchyň, požadujeme min. objem zásobníku 1500 l, návrh doložit výpočtem ! (objem rozdělit na 2 zásobníky pro možnost využití pouze jednoho v období mimo cvičení).
- Zpracovat projekt skutečného provedení - podle Vyhlášky č.499/2006 Sb. - příloha č. 3.

9. Mění se bod č. 2 - Doba a místo plnění veřejné zakázky, a to následovně:

Plnění veřejné zakázky ukončit: do **17. 9. 2012**

Odstávka TUV pro realizaci veřejné zakázky je stanovena na max. 30 dní bez nutnosti provizorního ohřevu. V případě, že by realizace veřejné zakázky ze strany dodavatele (uchazeče) trvala déle než 30 dnů, je dodavatel (uchazeč) povinen zajistit provizorní ohřev na vlastní náklady.

10. Mění se bod č. 9 – Lhůta pro podání nabídek – prodlužuje se lhůta pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek je nejpozději **29. 6. 2012 do 9:00 hod.**

Otevírání obálek se bude konat dne 29. 6. 2012 v 9:15 hod a bude neveřejné.



Ing. Dagmar Kynclová, MBA
Ředitelka AS-PO