



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
913-5/2012

VYŘIZUJE/TEL.
Hobzová/973 204 419

V Praze dne 9.7.2012

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na služby zadanou v otevřeném řízení s názvem „Zajištění provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla“, uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem IS VZ US: 217274.


Dotaz č. 2.1

Žádáme o doplnění:

- Součástí zadávací dokumentace VZ, jsou přílohy Seznam tepelných zařízení a Malý pasport tepelných zařízení, ale ani z jedné přílohy není možno zjistit, zda tepelný zdroj slouží jen výhradně pro vytápění nebo pro vytápění a ohřev teplé vody.
- Specifikace časového harmonogramu dodávek tepla pro vytápění a ohřev teplé vody pro jednotlivé tepelné zdroje.

Odpověď č. 2.1

Součástí zadávací dokumentace je příloha č. 10 - odběrové diagramy, ve kterých je uvedena jednak potřeba TE (tepelné energie) pro přípravu TV a denní a měsíční rozložení dodávek TE pro vytápění a temperování (útlum pro zachování tepelné stability stavebních objektů).



Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka AS-PO