



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1096-8/2012

VYŘIZUJE/TEL.
Kratochvílová/973 204 179

V Praze dne 30. 7. 2012

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2


Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Výměna bytových měřidel na SV a TUV s možností dálkového odečtu v BD ve Městě Libavá, Kozlov a Olomouc**“.

Dotaz č. 2.1

Vodoměry, které požadujete nově osadit, mají mít možnost dálkového odečtu, nebo mají mít funkci dálkového odečtu? V případě, že by měly mít pouze možnost odečtu, je dálkový odečet možný po dokoupení radiového modulu. V případě, že by měly mít funkci dálkového odečtu, bude radiový modul součástí dodávky nového vodoměru.

Odpověď 2.1

Vodoměry, které požadujeme nově osadit, mají mít funkci dálkového odečtu. To znamená, že bude radiový modul součástí dodávky nového vodoměru.


Ing. Dagmar Kynclová, MBA
Ředitelka AS-PO