



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
1785-6-2012

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Koptová/973 204 179

V Praze dne 14.12.2012

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu: „Zpracování projektové dokumentace – vybudování objektových kotelen na dřevní peletky“.

1. Bod 9. ZD - Lhůta pro podání nabídek, se mění následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **4.1. 2013 v 10:00 hodin**.

Otevírání obálek s nabídkami bude neveřejné.

2. Bod 1.2 ZD – Rozsah požadovaných prací, se doplňuje o následující body:

- Spotřeba teplé užitkové vody v objektu Vícenice ošetrovna: max. 350l/den. Projekt bude obsahovat návrh způsobu přípravy TUV.
- Teplá užitková voda ve sportovní hale je připravována v zásobníkových ohřívačích na elektrickou energii. Projekt bude obsahovat pouze vytápění haly.
- Otopné soustavy objektů ošetrovny a sportovní haly jsou navrženy s teplotním spádem 90/70 a zůstanou projektem nedotčeny.
- Ohraničení projektů je dáno připojením ke stávajícím rozdělovačům a sběračům topné vody v obou objektech.
- Projekty určí rovněž maximální množství paliva, které lze uskladnit v prostorách určených pro vestavbu kotelen a skladů paliv.

Ing. Dagmar KYNCLOVÁ, MBA
ředitelka AS-PO