



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1721-9-2012

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Šuhaj/973 204 184

V Praze dne: 4 -01- 2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na služby zadanou v otevřeném řízení s názvem „Zpracování PD vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 238295.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 1

Dotaz č. 1.1

Kanalizace :

- v ZD je požadavek provedení kamerového průzkumu stávající jednotné kanalizace pro ověření možnosti využití na dešťovou kanalizaci. K tomuto bodu mám dotaz jaký rozsah kamerových prohlídek je považován zda v celé obci (dle situace i v místech kde již je vybudována nová oddílná kanalizace), nebo pouze v místech, kde se bude nová splašková kanalizace projektovat

Odpověď č. 1.1

Kamerový průzkum provést v celé obci na celou stávající jednotnou kanalizaci.

Dotaz č. 1.2

Vodovod:

- v ZD je požadavek určení přesné polohy vodovodního potrubí a provedení tlakových zkoušek. V ZD je pouze uvedena délka přivaděče, který je 9,5 km. Ze ZD , ani z příložené situace není patrný rozsah stávajících rozvodných vodovodních řadů v obci, na kterých je požadováno provedení určení polohy a tlaková zkouška. Prosím o stanovení z jakého podkladu je možné provést orientační rozsah rozvodných řadů v obci, či tento rozsah upřesnit.

Odpověď č. 1.2

Určení přesné polohy vodovodního potrubí se týká přivaděče od šachty Velká Střelná k Libavskému vodojemu v délce cca 9,5 km.. Tlakovou zkoušku provést pouze na tento přivaděč.

V obci neprovádět tlakovou zkoušku ani neurčovat polohu potrubí. Zpracovat PD na nový vodovod od Libavského vodojemu k jednotlivým objektům v obci (možno využít stávající trasu vodovodu).



Ing. Dagmar Kynclová, MBA
Ředitelka AS-PO

