

Požadavky na 3. - 4. NP

3453

Věc: Předložení požadavku na stavební úpravy, zařízení a vybavení budovy JUGO za RFO Vyškov (AF MO, pracoviště Vyškov)

Na základě Vaší žádosti, Vám níže uvádím obecné požadavky na zařízení a vybavení budovy JUGO k zabezpečení činnosti RFO Vyškov (vytvářející se finanční agentury) v nových prostorách.

Tento požadavek vychází ze Nařízení k realizaci OMDZ v resortu MO na rok 2013, čj. V282/2012-1203-1 ze dne 7. listopadu 2012.

3. NP

Vybudování pracoviště POI	• stavební úpravy, přepážka, místnost pro ukládání a manipulaci, místo pro výdej (místnosti 340 a 341) • přestěhování a umístění 2 ks ohnivzdorných trezorů (po 400 Kg)	2 místnosti
Vybudování shromažďovací místnosti	• zabezpečení nábytkem (stoly, židle) (místnost 304)	1x
Vybudování pracoviště „Pokladny“	• stavební úpravy, přepážka, výdejní okénko, signalizační zařízení, mříže, elektronický zámek na dveře (místnost 342, výdejní okénko do místnosti 304) • přestěhování a umístění 1 ks ohnivzdorného trezoru (400 kg)	2 místnosti
Všechny místnosti na 3. NP	• na každé straně místnosti (vlevo i vpravo ode dveří) po 2 dvouzásuvkách strukturované kabeláže, která bude ukončena v místnosti 332 – v rozvaděči na patch panelu. Poblíž těchto vývodů umístit po 2 dvouzásuvkách na 230 V. • dovybavení nábytkem (stoly, židle, skříně, stolky pod PC a tiskárny apod.) na počty, které převyšují současný stav RFO • V místnosti 331 umístit na delší stěny místnosti po 2 třízásuvkách strukturované kabeláže spolu se 3 dvouzásuvkami na 230 V • do každé kanceláře vybudovat telefonní zásuvky, na každé straně po jedné	27 místností
Chodba	• vyvést mezi dveřmi kanceláři (321 – 326) po 1 třízásuvce strukturované kabeláže a po 2 dvouzásuvkách na 230 V k připojení síťových tiskáren. Strukturovanou kabeláž ukončit v místnosti 332 na Patch panelu rozvaděče. • zabezpečení celého patra na stupeň „Vyhrazené“ (folie, mříže apod.)	

Místnost pro servery a datové rozvaděče (místnost č. 332)	• stavební úpravy, průchozí vstup do místnosti 331 • Místnost vybavit 2 dělenými klimatizačními jednotkami o stejném výkonu. • Do místnosti umístit rozvaděče 19"; 37U/600 mm pro potřeby RFO v počtu 2 ks. ○ V každém rozvaděči umístit záložní zdroj „UPS“ 1000 VA. ○ Pro potřeby AF umístit do rozvaděčů“ ▪ 2 ks rozbočovač 48 port 10/100/1000 Mbps pro CADS, včetně převodníku Optika – Metalika ▪ 1 ks rozbočovače 24 port 10/100/1000 Mbps pro Internet MO, včetně převodníku Optika – Metalika ▪ 1 ks rozvaděče 24 port 10/100/1000 Mbps pro Internet ADSL. ▪ 4 ks Patch Panel 24 port CAT6. ▪ 2 ks Patch panel 48 port k zakončení telefonního kabelu. ▪ Do každého rozvaděče 2 ks rozvodný panel 8×230 V včetně vaničky. ▪ Ke každému Patch Panelu a Rozbočovači umístit vyvazovací panel. ▪ K propojení CADS vybavit rozvaděč 50 ks Patch Kabel UTP CAT6 (2×RJ45) zelené barvy, délky cca 2 m ▪ K propojení Internetu MO 30 ks Patch Kabel UTP CAT6 žluté barvy, délky 2 m ▪ K propojení Internetu ADSL 30 ks Patch Kabel UTP CAT6 modré barvy, délky 2 m. ▪ K propojení telefonních linek 100 ks Patch Kabel UTP CAT6 červené barvy, délky 2 m. ○ Z telefonní ústředny objektu kasáren přivést do této místnosti pro potřeby RFO: ▪ Telefonní kabel 100 párů včetně zálohy ▪ Optický kabel s CADS ▪ Optický kabel s Internetem MO ○ Po obvodu místnosti umístit 8 třízásuvek strukturované kabeláže, která bude ukončena v jednom z rozvaděčů na Patch panelu. ○ Poblíž zásuvek strukturované kabeláže umístit po 2 dvouzásuvkách na 230V.	1 ×
Manipulační místnosti pro archiv a uložení materiálu	• dovybavení regály, police apod. na počty, které převyšují současný stav (místnost 335 až 339) • nosnost podlah min 2 500 kg • v případě, že nevyhovuje, vyčlenění dostatečného počtu místností v suterénu budovy	5x

4.NP

Vybudování shromažďovací místnosti	• zabezpečení nábytkem (stoly, židle) (místnost 404)	1x
Zabezpečení nákladního výtahu	• odvoz skartu, archivu, manipulace s materiálem a nábytkem apod. • nebo zabezpečení 2 ks vozíků, které se rozměrově vejdou do stávajícího výtahu	1x
Manipulační místnosti pro archiv a uložení materiálu	• dovybavení regály, police apod. na počty, které převyšují současný stav (místnost 435 až 439) • nosnost podlah min 2 500 kg • v případě, že nevyhovuje, vyčlenění dostatečného počtu místností v suterénu budovy	5x
Všechny místnosti na 4. NP	• na každé straně místnosti (vlevo i vpravo ode dveří) po 2 dvouzásuvkách strukturované kabeláže, která bude ukončena v místnosti 332 – v rozvaděči na patch panelu. Poblíž těchto vývodů umístit po 2 dvouzásuvkách na 230 V. • dovybavení nábytkem (stoly, židle, skříně, stolky pod PC a tiskárny apod.) na počty, které převyšují současný stav RFO • do každé kanceláře vybudovat telefonní zásuvky, na každé straně po jedné	27 místností
Chodba	• vyvést mezi dveřmi kanceláři (421 – 426) po 1 třízásuvce strukturované kabeláže a po 2 dvouzásuvkách na 230 V k připojení síťových tiskáren. Strukturovanou kabeláž ukončit v místnosti 332 na Patch panelu rozvaděče. • zabezpečení celého patra na stupeň „Vyhrazené“ (folie, mříže apod.)	

Dále žádáme:

- finančně a konkrétně fyzicky zabezpečit stěhování RFO z internátu I-6 na budovu JUGO
- ponechání učebny RFO v přízemí budovy I-6 a datového rozvaděče v místnosti 317
- zabezpečit systém ukládání klíčů od jednotlivých kanceláří a zabezpečení vstupu do jednotlivých NP
- Strukturovanou kabeláž vybudovat certifikovaným kabelem CAT6.
- Na chodbě každého patra zřídit po 1 ks elektrického rozvaděče s přepětovou ochranou, ze kterého budou napájeny zásuvky 230 V v kancelářích a na chodbách k připojení výpočetní techniky
- Vytvoření parkovacích míst pro:
 - 8 míst pro soukromá vozidla zaměstnanců
 - 3 parkovací místa pro služební vozidla zabezpečovaných NS

Na uvedeném pracovišti AF Praha, pracoviště Vyškov bude pracovat 60 zaměstnanců.

Žádáme o vyvolání součinnostního jednání i s ostatními uživateli budovy ohledně využití serverovny popř. dalších požadavků a společného zařízení.

Bez splnění výše uvedených požadavků není možné zabezpečit činnost našeho zařízení.

Požadavky na S.HP

2.484

M.Č.	Určení místnosti	Počet pracovníků	Požadavky na objektovou bezpečnost a zvláštní vybavení	Požadavky na zajištění		
				CADS	Internet MO	ALCATEL
501	Chodba vnější	0	Vybudování přepážky se vstupem na čipovou kartu a telefonem před přepážkou z prostoru před přepážkou pro kontakt požadovaných osob	0	0	1
502	Schodiště	0	bez požadavků	0	0	0
503	Chodba vnitřní	0	Elektronická úložna klíčů pro 25 schránek s klíči	1	0	0
504	Učebna VP	0	vertikální žaluzie na okna	1	1	1
505	Balkón	0	bez požadavků	0	0	0
506	WC	0	bez požadavků	0	0	0
507	WC	0	bez požadavků	0	0	0
508	WC	0	bez požadavků	0	0	0
509	WC	0	bez požadavků	0	0	0
510	Sprchy	0	bez požadavků	0	0	0
511	Sprchy	0	bez požadavků	0	0	0
512	Hospodářská místnost	0	vývod na automatickou pračku (přívod a svod do odpadů)	0	0	0
513	Sprchy	0	bez požadavků	0	0	0
514	Sprchy	0	bez požadavků	0	0	0
515	Kuchyňka	0	bez požadavků	0	0	0
516	Kancelář PYRO	1	bezpečnostní kování na dveře "V", vertikální žaluzie na okna	1	1	1
517	Kancelář PYRO	1	bezpečnostní kování na dveře "V", vertikální žaluzie na okna	1	1	1
518	Kancelář PYRO	1	bezpečnostní kování na dveře "V", vertikální žaluzie na okna	1	1	1
519	Kancelář PYRO	1	bezpečnostní kování na dveře "V", vertikální žaluzie na okna	1	1	1
520	PYRO laboratoř	0	bezpečnostní kování na dveře "V", vertikální žaluzie na okna	1	1	1
521	Archiv	0	bezpečnostní kování na dveře "V", vertikální žaluzie na okna	1	1	1
522	Kancelář OdPSI	1	bezpečnostní kování na dveře "V", vertikální žaluzie na okna	1	1	1
523	Kancelář OdPSI	1	bezpečnostní kování na dveře "V", vertikální žaluzie na okna	1	1	1
524	Kancelář OdPSI	1	bezpečnostní kování na dveře "V", vertikální žaluzie na okna	1	1	1
525	Kancelář OdPSI	1	bezpečnostní kování na dveře "V", vertikální žaluzie na okna	1	1	1
526	Kancelář OdPSI	1	bezpečnostní kování na dveře "V", vertikální žaluzie na okna	1	1	1

527	Služebna OdPSI	0	bezpečnostní kování na dveře "V", vertikální žaluzie na okna	1	1	1
528	Kancelář vojenských zkušebních komisářů	1	bezpečnostní kování na dveře "V", vertikální žaluzie na okna	1	1	1
529	Kancelář vojenských zkušebních komisářů	1	bezpečnostní kování na dveře "V", vertikální žaluzie na okna	1	1	1
530	Kancelář vojenských zkušebních komisářů	1	bezpečnostní kování na dveře "V", vertikální žaluzie na okna	1	1	1
531	Administrativní pracoviště	0	bezpečnostní kování na dveře "V", vertikální žaluzie na okna	1	1	1
532	Kancelář OdOK	1	bezpečnostní kování na dveře "V", vertikální žaluzie na okna	1	1	1
533	Hospodářská místnost	0	bez požadavků	0	0	0
534	Kancelář OdOK	1	bezpečnostní kování na dveře "V", vertikální žaluzie na okna	1	1	1
535	Kancelář OdOK	1	bezpečnostní kování na dveře "V", vertikální žaluzie na okna	1	1	1
536	Kancelář OdOK	1	bezpečnostní kování na dveře "V", vertikální žaluzie na okna	1	1	1
537	Kriminalistická laboratoř	0	bezpečnostní kování na dveře "V", vertikální žaluzie na okna	1	1	1
538	Kancelář OdOK	1	bezpečnostní kování na dveře "V", vertikální žaluzie na okna	1	1	1
539	Výslechová místnost	0	bezpečnostní kování na dveře "V", vertikální žaluzie na okna	1	1	1
540	Kancelář OdOK	1	bezpečnostní kování na dveře "V", vertikální žaluzie na okna	1	1	1
541	Kancelář OdOK	1	bezpečnostní kování na dveře "V", vertikální žaluzie na okna	1	1	1
542	Kuchyňka	0	bez požadavků	0	0	0
543	Nákladní výtah	0	mechanická zábrana proti otevření dveří z vnitřní chodby	0	0	0
544	Výtah osobní	0	mechanická zábrana proti otevření dveří z vnitřní chodby	0	0	0
CELKEM				22	21	22

1. PP

M.Č.	Určení místnosti	Počet pracovníků	Požadavky na objektovou bezpečnost a zvláštní vybavení	Požadavky na zasil'ování		
				CADS	Internet MO	ALCATEL
005			Osazení mechanického zábranného systému na dveře a okna do místnosti. Nahradit dvojkřídle dveřmi jednokřídly (90 cm). Dveře osadit bezpečnostním kováním na dveře "V". V místnosti zaslepit kanálovou výpusť.	1	0	1
006	Skladiště materiálu OdOK	0	Osazení mechanického zábranného systému na dveře a okna do místnosti. Dveře osadit bezpečnostním kováním na dveře "V".	1	0	1
004	Skladiště materiálu OdDPSI	0		2	0	2
007		0				
	CELKEM					