



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
444-6-2013

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Koptová/973 204 179

V Praze dne 28.3.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu: "Rekonstrukce teplovodu z centrální kotelny přes parcelu č.p.640 v k.ú. Město Libavá, okr.Olomouc".


Znění žádosti o dodatečné informace č. 1

Dotaz č. 1

Ve slepém rozpočtu jsou materiálové položky v popisu označené objednacím číslem výrobce předizolovaného potrubí LOGSTOR. Požaduje zadavatel zakázky dodávku předizolovaného potrubí od výrobce LOGSTOR, nebo může být dodáno a instalováno předizolované potrubí i od jiného výrobce?

Odpověď č. 1

Na dodávce potrubí přímo od firmy LOGSTOR netrváme. Požadujeme dodávku předizolovaného potrubí minimálně v kvalitě výrobku firmy LOGSTOR a dodržení technických vlastností navrženého potrubí v PD.


Ing. Dagmar KYNCELOVÁ, MBA

ředitelka AS-PO

