



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
444-13-2013

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Koptová/973 204 179

V Praze dne: 24.4.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu: "Rekonstrukce teplovodu z centrální kotelny přes parcelu č.p.640 v k.ú. Město Libavá, okr.Olomouc".

Znění žádosti o dodatečné informace č. 4

Dotaz č. 4.1

Jaká je světlá výška stávajících šachet Š1 a Š2?

Odpověď č. 4.1

Světlé výšky šachet jsou :

Š1 = 1950 mm

Š2 = 3480 mm

Dotaz č. 4.2

Kde má být ukončen alarm systém nového PIP?

Odpověď č. 4.2

Soustava nemá žádný alarm systém, proto zadavatel nevyžaduje instalaci vodičů.

Dotaz č. 4.3

Budou na novém PIP osazeny uzavírací armatury v obou šachtách?

Odpověď č. 4.3

Výkres T-2 projektu ze ZD uvádí , že v šachtě Š1 jsou použity stávající uzavírací armatury.
Výkres T-3 projektu ze ZD uvádí , že v šachtě Š2 jsou použity uzavírací klapky DN 200, typ 620B



Ing. Dagmar KYNCLOVÁ, MBA

ředitelka AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podobská 1563 • 150 00 Praha 5
IČO: 150580