



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1924-12/2012

VYŘIZUJE/TEL.
Hobzová/973 204 419

V Praze dne 29. 4. 2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na služby zadané v otevřeném řízení s názvem „Zajištění provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla“, uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem IS VZ US: 241782.


Dotaz č. 3.1

Jednou z příloh č.2 smlouvy je přehled tepelných zařízení. Zde je uvedena trvalá a občasná obsluha podle PŘ. Můžete blíže specifikovat, kolik hodin je myšleno pod pojmem trvalá a občasná obsluha, aby uchazeč mohl správně stanovit celkovou cenu. Popřípadě kde zadavatel uvádí přesný počet hodin pracovníků?

Odpověď 3.1

Počet pracovníků na směnu u zařízení s trvalou obsluhou je uveden v příloze č. 2 zadání. Denní provoz (počet provozních směn) vychází z potřeb dodávek tepelné energie uvedených v „Seznamu odběrových diagramů“ (příloha č. 12).

Perioda občasných kontrol (občasná obsluha) je stanovena v místních provozních předpisech jednotlivých kotlen. V každém případě se jedná o denní přítomnost obsluhy. Určený pracovník (topič) by měl obsluhovat skupinu kotlen (zařízení) s občasnou obsluhou v příslušné lokalitě tak, aby byl vždy schopen reagovat na mimořádné události v jednotlivých provozovnách. Bližší informace získají uchazeči při prohlídkách kotlen.



Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka AS-PO