



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
829-9-2013

VYŘIZUJE/TEL.
Mgr. Cvikýřová/973 204 184

V Praze dne: 5.6.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení „**Přáslavice – zpracování projektové dokumentace – plynofikace a decentralizace kotlen VÚ Přáslavice**“.

Znění zadavatele k dodatečným informacím č. 1

Bod 2.2 Rozsah předmětu veřejné zakázky odstavec 2.2.1 zadávací dokumentace se doplňuje o následující body:

1. Na budově č. 3 budou pro předávací stanici vyprojektovány dvě větve vytápění. Jedna větev pro obytnou část a druhá větev pro kanceláře.
2. Centrální kotelna bude umístěna v budově stávající kotelny. Harmonogram stavebních prací musí být navržen tak, aby byl zachován v provozu minimálně jeden kotel.
3. Příprava TV bude řešena pomocí výměňkových stanic v budovách.
4. Součástí PD bude uložení HDPE chrániček pro technologie KIS. Uložení bude vedeno pouze v mezích současných topných kanálů a jednotlivých prostupů do budov. Bližší požadavky pro uložení HDPE chrániček upřesní VÚ 3255 v průběhu zpracování PD.

Bod 2.2 Rozsah předmětu veřejné zakázky odstavec 2.2.1 zadávací dokumentace se následující body mění následovně:

1. Součástí PD není zpracování plynovodní přípojky od páteřního rozvodu k budově č. 3.
2. Součástí PD není řešení samostatné plynové kotelny v budově č. 3. Budova bude napojena na centrální kotelnu a v PD bude řešena pouze předávací stanice.
6. Předmětem díla není zpracování varianty využití alternativního obnovitelného zdroje (solární panely) na nákladově optimální úrovni pro přípravu TV.

v zastoupení
Ing. Martin LEHký

Ing. Dagmar Kynclová, MBA
Ředitelka AS-PO

