



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1259-8-2013

VYŘIZUJE/TEL.
Mgr. Cvikýřová/973 204 184

V Praze dne: 6.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu: „**Oprava středotlakých parních kotlů v CK Pardubice letišťě**“.

Znění zadavatele k dodatečným informacím č. 1

1. Bod 1.2. ZD Rozsah požadovaných prací se doplňuje takto:

Kotel Steambloc 400N – rozsah prací specifikován v Příloze č. 4 se rozšiřuje o výměnu žárových kotlových trubek:

Příloha č. 4 Práce – kotel 4000kg/hod se rozšiřuje o položku:
- výměna žárových kotlových trubek prvního tahu

Příloha č. 4 Materiál – kotel 4000kg/hod se rozšiřuje o položku:
- trubka žárová vnitřního průměru 63,3 mm, délka 4200 mm, 72 kusů

2. Příloha č. 4 ZD – Položkový rozpočet byl z důvodu bodu 1 Dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 1 nahrazen novým, který je ke stažení na profilu zadavatele.

v zastoupení
Ing. Martin LEHKÝ

Ing. Dagmar Kynclová, MBA
Ředitelka AS-PO

