



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1339-7-2013

VYŘIZUJE/TEL.
Mgr. Cvikýřová/973 204 184

V Praze dne: 16.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**Lány – zpracování projektové dokumentace na výměnu zdroje tepla a následná realizace díla**“.

Znění zadavatele k dodatečným informacím č. 1

Bod 1.2 Rozsah předmětu veřejné zakázky zadávací dokumentace se doplňuje o následující body:

1. Ohřev TUV bude řešen pomocí dálkové odezvy ze zásobníku teplé vody.
2. Veškerá stávající technologie kotelny bude vyřezána včetně již nefunkčního potrubí za zdí kotelny.
3. Navrhované kotle budou závěsné kondenzační, v nabídce uchazeče bude uveden typ a značka kotle.

Bod 1.2 Rozsah předmětu veřejné zakázky zadávací dokumentace se následující body mění následovně:


1. Výměna stávajících uzavíracích armatur, teploměrů a tlakoměrů na rozdělovači, sběrači a jednotlivých topných větvích – nebude realizováno, dojde ke kompletní výměně technologie.

Bod 2 Doba a místo plnění veřejné zakázky se mění následovně:

Termín ukončení plnění:

- Zpracování PD včetně realizace díla nejpozději do: 30. 9. 2013

Výše uvedené změny budou následně zapracovány do článku I. a článku II. Návrhu smlouvy o dílo


Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka