



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1337-7-2013

VYŘIZUJE/TEL.
Bc. Málková/973 204 420

V Praze dne: 28-08-2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu: „**Libavá - Kozlov – zpracování projektové dokumentace vodovodu, úpravny vody a AT stanice**“

Informace zadavatele:

1.) v bodě 15 ZD (zadávací dokumentaci) se doplňují tyto přílohy:

- 4. Výkresová dokumentace – elektro
- 5. Hydrogeologický průzkum

Tyto přílohy jsou ke stažení na profilu zadavatele.

2.) Znění žádosti o dodatečné informace č. 2

Dotaz č. 2.1

Je součástí předmětu plnění i polohopisné a výškopisné zaměření prameniště, místa vodojemu a budoucí úpravny vody a trasy výtlačného řadu?

Odpověď č. 2.1

Ano, je součástí předmětu plnění.

Dotaz č. 2.2

Je součástí předmětu plnění i inženýrsko-geologický průzkum po trase výtlačného řadu a na místě budoucí úpravny vody pro možnost zatřídění hornin ve výkazu výměr a popisu prací (dle citované vyhlášky 230/2012 Sb.)?

Odpověď č. 2.2

Ano, je součástí předmětu plnění.

Dotaz č. 2.3

Po páteční prohlídce místa plnění jsme zjistili, že délka výtlačného řadu od vrtu do vodojemu bude cca 2.700 m místo avizovaných cca 1.800 m. Je délka 2.700 m správná nebo jsme měřili nepřesně?

Odpověď č. 2.3

Ano, délka 2 700 m je správná. Původně stanovená délka je chybná.

Dotaz č. 2.4

Vzhledem ke skutečnosti, že výškový rozdíl mezi vrtem a vodojemem je cca 175 m, bude třeba tlakové poměry řešit nad rámec běžných tlaků ve vodovodních potrubích. Je možné uvažovat s čerpáním na dvě etapy, které by řešily vysoké tlaky v potrubí?

Odpověď č. 2.4

Nebude uvažováno s čerpáním na dvě etapy.

v zastoupení
Ing. Martin LEHKÝ

Ing. Dagmar KYNCLOVÁ, MBA
ředitelka AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 155, 160 00 Praha 6
IČO 60460560