



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1342-11/2013

VYŘIZUJE/TEL.
Hobzová/973 204 419

V Praze dne 28. 8. 2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Změna užívání stavby – přestavba objektu JUGO, Víta Nejedlého 235, Vyškov**“.

Dotaz 3.1

Ve výkazu výměr stavební část:

- Pol. 28 - chybí počet měrných jednotek
- Pol. 29 - 34 chybí v PD upřesňující výpis truhlářských výrobků
- Pol. 35 - 36 chybí v PD upřesňující výpis zámečnických výrobků
- Díl 771 - chybí položka dodávka + montáž + nařezání keramického soklu

Odpověď 3.1

Pol. 28: 6,43 t

Pol. 29-34: Vnitřní dveře: Interiérové otvíravé jednokřídlé dveře, plné, hladké, tři dveřní závěsy kování klika x klika, vložkový bezpečnostní zámek (případně elektrický zámek dle místa použití v objektu). Kování bezpečnostní v provedení klika a klika, Cylindrická vložka FAB 200 (BT3, PATENT).

Dřevěný pult, materiál lamino, dekor ořech klasik (dekor může být upraven), tvar obdélníkový, výška 1100 mm, šířka 500 mm.

Pol. 35-36: Bezpečnostní okenní fólie jsou čiré polyesterové filmy, které jsou určeny k zabezpečení skleněných ploch proti násilnému vniknutí. S tloušťkou 300 mikronů splňují pevnostní kategorii P1A a P2A dle normy EN ČSN 356, která stanoví požadavky na sklo ve stavebnictví.

Kování bezpečnostní v provedení klika a klika, Cylindrická vložka FAB 200 (BT3, PATENT).

Bezpečnostní mříž - ocelové prvky (pruty mříže) jsou z plného materiálu o průřezu 200 mm².

mříž je kotvena minimálně v šesti bodech. Vzdálenost jednotlivých kotvení nesmí být větší než 750 mm. Hloubka kotvení musí být minimálně 100 mm do zdi. Vzdálenost obvodových venkovních částí mříže může být max. 150 mm od zdi. Funkční mříž musí být uzamčena bezpečnostním mřížovým zámkem, nebo visacím zámkem s třmenem hardebet o průměru 12 mm. Otvíratelná mříž musí být zajištěna proti vysazení v uzavřeném stavu.

Díl 771: Sokl je v rámci dodávky a montáže dlažby.

12.

Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka AS-PO



ARMÁDNÍ SERVIS

PŘÍSLUŠNOSTNÍ ORGANIZACE
Podobská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO 60460580