



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1237-9-2013

VYŘIZUJE/TEL.
Mgr. Cvikýřová/973 204 184

V Praze dne 5. 9. 2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení „Boletice – zateplení ubytovny čp. 42“.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 1

Dotaz č. 1.1

Mám dotaz k položce č. 66 Stavební část - deska izolační minerální vlákno – podle parametru vypsaných v zadání tam může být deska, která je nepochozí.
Proto se ptám zda tato deska má být pochozí nebo ne.

Odpověď č. 1.1

Minerální izolační deska střechy má být pochozí. Její technické parametry jsou uvedeny v technické zprávě na straně č. 2:

- napětí v tlaku při 10% stlačení horní vrstvy větší než 60kPa
- napětí v tlaku při 10% stlačení větší než 40kPa
- pevnost v tlaku kolmo k rovině desky větší než 10kpa
- bodové zatížení 600N
- deklarovaný součinitel tepelné vodivosti $\lambda_d = 0,038 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$

v zastoupení
Ing. Martin LEHKO

Ing. Dagmar Kynclová, MBA
Ředitelka AS-PO

