



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
1505-6-2013

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Koptová/973 204 179

V Praze dne 7.10.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadanou v zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Brno, Dobrovského 25 AL, POŠ, AP“.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 1

Dotaz č. 1.1

V zadávací dokumentaci jsou pouze slepé rozpočty bez přesné specifikace členění výplní otvorů a dalších výrobků. Zadavatel by měl předložit takové podklady v zadávací dokumentaci, aby uchazeč mohl předložit nabídku bez dalších nákladů, např. zaměření. V dokumentaci není ani zmínka o členění výplní otvorů, parapety jsou specifikovány naprosto bez rozměru, přitom hloubka je jediný parametr pro stanovení ceny. Bude uchazečům předložena projektová dokumentace umožňující předložení objektivní cenové nabídky?

Odpověď č. 1.1

Šířka hliníkového parapetu bude 200 mm. Zadavatel přikládá jako Přílohu č.1 Dodatečných informací Soupis oken, který obsahuje nákresy oken a jejich členění.

Dotaz č. 1.2

Je nezbytně nutné dodržet požadavek na stavební hloubku 85 mm, přestože jediný relevantní parametr, tj. koeficient prostupu tepla dodržíme i s profilem hloubky 84 mm a dokonce i s profilem hloubky 76 mm?


Odpověď č. 1.2

Zadavatel trvá na stavební hloubce 85 mm. Odůvodnění, proč Zadavatel požaduje tuto stavební hloubku, je Přílohou č. 2 těchto Dodatečných informací.

Znění dodatečných informací č. 1

V Příloze č. 4 – Slepý soupis prací Zadávací dokumentace se u objektu Brno, Dobrovského 25/AP mění počet kusů u položky č. 64-010 z 1 kusu na 2 kusy.

U objektu Brno, Dobrovského 25/POŠ se mění u položky č. 64-007 rozměr okna na 2080*1790 mm.



Ing. Dagmar KYNCLOVÁ, MBA



Ředitelka AS-PO SNÍ
PRIS
ACE
Praha 5