



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
1505-8-2013

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Koptová/973 204 179

V Praze dne **11-10-2013**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadanou v zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Brno, Dobrovského 25 AL, POŠ, AP**“.

Znění dodatečných informací č. 1

V bodě 2.2 Rozsah předmětu veřejné zakázky Zadávací dokumentace se upřesňuje pojem „*ráma okna osazen třetím dorazovým těsněním*“:

Třetím dorazovým těsněním né však pryžovým se rozumí, že při zasklívání vstupních výkladců a okenních křídel bude použita pod trojsklem vymezovací podložka z materiálu plast nebo jiná pevná hmota, která nepodléhá korozi, hnilobě, nemění tvar vlhkostí či jinak deformující se materiál.

V zastoupení
Ing. Martin LEHKÝ

Ing. Dagmar KYNCLOVÁ, MBA

Rozdělovník: