



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
906-23/2013

VYŘIZUJE/TEL.
Hobzová/973 204 419

V Praze dne 7. 11. 2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení s názvem **„Stará Boleslav – plynofikace a teplofikace Jaselských kasáren“**, uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem IS VZ US: 356213.

Dotaz č. 3.1

PS27 Vytváječ páry v objektu č. 24

Při prohlídce staveniště dne 30. 10. 2013 bylo řečeno, že soutěžící nebudou oceňovat „vytvařej páry“.

Máme to chápat tak, že neoceňujeme pouze položku výkazu výměr ÚT-Ústřední vytápění s kódem 731a tj. dodávku vlastního parního vytvařejce, nebo že neoceňujeme celý objekt PS27? Pokud nebudeme oceňovat celý objekt lze jej úplně odstranit z celkové rekapitulace stavby po objektech nebo v něm musí zůstat s nulovou cenou?

Odpověď 3.1

Provozní soubor PS27 je z nově zpracovaného Slepého soupisu prací a dodávek odstraněn. Nově zpracovaný Slepý soupis prací a dodávek bude uveřejněn na profilu zadavatele s těmito dodatečnými informacemi.

Dotaz č. 3.2

SO24 Úpravna varny v objektu č. 24

Při prohlídce staveniště bylo dále řečeno, že soutěžící nebudou oceňovat dodávku varných kotlů – modře vyznačená položka výkazu výměr „Gastro technologie“.

Rozumíme tomu tak, že z tohoto VV neoceníme „modré“ položky GA001 Dodávka elektrických varných kotlů... a GA002 Dodávka neutrálního nerezového dílu... a oceníme pouze položku M001 Zprovoznění a uvedení do provozu...

Podle zadávacích podmínek jsme povinni ocenit všechny položky jinak budeme vyloučeni. Můžou výše uvedené položky (GA001 a GA002) zůstat s nulovou cenou nebo je máme ocenit např. symbolickou 1Kč?

Odpověď 3.2

Správné označení objektu je dle PD: SO01 Úpravna varny v objektu č. 24
Položka GA 001 a GA 002 je z nově zpracovaného Slepého soupisu prací a dodávek odstraněna.
Nacenit pouze položku M001 Zprovoznění a uvedení do provozu

Dotaz č. 3.3

Soutěžní výkaz výměr

Soutěžní výkaz výměr je předložen ve čtyřech souborech XLS. První obsahuje veškeré objekty od IO01 až po VRN, další tři se týkají objektu SO01 Varna. Všechny až na výjimku (elektro pro varnu) vznikly exportem z SW Kros.

Můžeme předložit nabídkový rozpočet uceleně za celou zakázku v jednom XLS souboru (výstup z SW Kros) včetně vloženého SO01 Varna a případně s vypuštěním PS27?

Odpověď 3.3

Slepý soupis prací a dodávek je nově zpracován a předložen ve sloučeném souboru xls.
V nabídce požaduje zadavatel nacenit tento nově zpracovaný Slepý soupis prací a dodávek.

Dotaz č. 3.4

Návrh SOD – Předmět díla – Rozsah požadovaných prací

- Kotelny vybavit lékárníčkou, přenosnou svítilnou a hasicími přístroji
- Zpracování návrhu provozních a požárních řádů v písemné i elektronické podobě na CD
- Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD

Jak a kde máme tyto náklady ocenit?

Odpověď 3.4

Slepý soupis prací a dodávek je nově zpracován a předložen ve sloučeném souboru xls.

Je doplněn v části vedlejší rozpočtové náklady (VRN) položkami: „Lékárnička, Přenosná svítilna, Přenosné hasicí přístroje (PHP)“,
v oddílu Kompletační a projekční činnosti se zohlední položky: „Zpracování návrhu provozních řádů a Zpracování PD skutečného provedení“.

Návrh požárních řádů dodavatel nezpracovává.

Dotaz č. 3.5

Radiátory R33/900/3000 se v příštím roce již nebude vyrábět, je potřeba je nahradit jinými /projektant/

Odpověď 3.5

Typové těleso zaměnit otopným tělesem identickým jiného výrobce, výkonnostně shodným, konzultovat s projektantem.

Dotaz č. 3.6

Zpracování požárních a provozních řádů – jakým způsobem zpracovat?

každý objekt má asi jiný režim, je to myšleno jen na strojovnu? – požární předpisy zhotovitel na jednotlivých objektech nemůže znát

Odpověď 3.6

Vycházet viz PD, části A+B část Požární zpráva.

Zpracovává se pouze návrh provozních řádů, vždy jen na danou technologii (strojovnu, kotelnu, VS) daného objektu.

Návrh požárních řádů dodavatel nezpracovává.

Dotaz č. 3.7

U objektů, které to z provozních důvodů vyžadují, zajistit provizorní dodávku TUV - je seznam objektů, jak a kam nacenit ?, co se pod tím představuje, co to obnáší, kam dát do ceny nebo se nebude uvádět

Odpověď 3.7

Zajištění provizorní dodávky TV z provozních důvodů:

- PS06 Administrativní budova, objekt č. 11, osadit el. akumulární jednotku ohřevu vody s požadovanou kapacitou 1x 200l (včetně kabeláže a jistění),
- PS16 Kuchyň, objekt č. 24, osadit dvojici el. akumulárních jednotek ohřevu vody s požadovanou kapacitou 2x 800l (včetně kabeláže a jistění).

Nacenit ve vedlejších rozpočtových nákladech (VRN) - Provozní vlivy – „Provizorní dodávky TV/Tepla“

Bod 11 ZD – Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat se mění takto:


Nabídky mohou uchazeči podat osobně zadavateli na níže uvedené adrese v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod. nebo doporučené poštou na adresu zadavatele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1, 160 00 PRAHA 6

a to tak, aby při obou způsobech podání byly nabídky doručeny zadavateli nejpozději do **13:00 hod dne 25. 11. 2013.**

Otevírání obálek bude probíhat na adrese Armádní Servisní, příspěvkové organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6, místnost č. 4.10, dne **25. 11. 2013 od 13:05 hod.**

Zúčastnit se otevírání obálek jsou oprávněni členové komise jmenované zadavatelem a maximálně 1 zástupce za každého uchazeče.


ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO 00000000

Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka AS-PO