



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
906-26/2013

VYŘIZUJE/TEL.  
Hobzová/973 204 419

V Praze dne 11. 11. 2013

## **DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4**



Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení s názvem **„Stará Boleslav – plynofikace a teplofikace Jaselských kasáren“**, uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem IS VZ US: 356213.

### **Dotaz č. 4.1**

Měl bych na vás dotaz ohledně jedné položky v rozpisu prací a dodávek na listu „MR a EL – M+R a Elektroinstalace\_01 – IO 02.2 – Dispečink“ a to „Specifikace dodávky DTxx.1 - dalších 15 kusů (celkem 16 ks)“. S naším dodavatelem MaR jsme moc nepochopili, proč jich je jen 15 (16) ks. Jestli to ale chápeme správně, máme je navrhnout sami jen do některých stanic a ty budou sbírat data i z přilehlých?

### **Odpověď 4.1**

V areálu je celkem 17 zdrojů tepla (kotelen), 16 zdrojů je komunikováno na dispečink pomocí rozvaděče DTxx.1 (ve výkazu výměr jednou podrobně rozepsán + další položka á 15ks), kotelna v PS25 objekt č. 44 - bude přenášena z řídicího systému VZT DT44.2 – ten je ve výkazu výměr objektu PS25.

  
  
Ing. Dagmar Kynclová, MBA  
ředitelka AS-PO