



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
0027/2012-SA

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Šuhaj/973 204 188

V Praze dne: 5. 2. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadanou v otevřeném řízení s názvem „**Zateplení obvodového pláště - Praha 6 - Ruzyně, U Prioru č.p. 938/6**“ uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 363147.

Znění žádostí o dodatečné informace č. 2

Dotaz č. 1:

Dle předaného VV a TZ Stavebně konstrukční část – statika (str. 10) předpokládáme, že se zadavatel rozhodl pro provázání moniérky s nosnou částí sendvičového panelu pomocí ocelových kotev. Žádáme o bližší technickou specifikaci kotev, nebo uvedení referenčního prvku.

Odpověď č. 1:

K provázání vrstev panelového obvodového pláště budou použity lepené chemické kotvy do betonu skládající se z dvou komponentní lepicí hmoty pro těžké kotvení, kotevních šroubů, závitového pouzdra pro vlepování výztuží do betonu, utahovacích a distančních prvků /podložka, matka ap./.

Dotaz č. 2:

Předpokládáme správně, že je možné kotvit KZS (do hloubky 40 – 50mm) přímo do moniérky (70mm)?

Odpověď č. 2:

Ano, projektant uvažuje s kotvením vnějšího kontaktního kompozitního zateplovacího systému /ETICS/ do vnější betonové moniérky sendvičových panelů o tloušťce 70 mm v nadzemních podlažích. Tloušťce vnější betonové vrstvy musí být přizpůsoben způsob vrtání otvorů pro hmoždinky /předcházet kuželovému vylomení betonu směrem do vnitřní tepelně izolační vrstvy uvnitř panelu/. Parametry kotvení musí být ověřeny na reálných vzorcích projektem předepsanou výtažnou zkouškou. Kotevní hloubka dle typu hmoždinky, materiálu kotvení a příp. vyrovnávací vrstvy. Podrobnosti o kotvení ETICS jsou detailně popsány v textové části projektové dokumentace.

Dotaz č. 3:

V předaném VV nejsou položky pro sanaci trhlin, narušeného betonu apod. TZ Stavebně konstrukční část – statika (D1.2.) na str. 4 konstatuje, že určení rozsahu a stanovení řešení je možné až po postavení lešení a následné kontrole. Tyto možné sanace nebo dorovnání rovinnosti podkladu budou hrazeny z předepsané 5% rezervy?

Odpověď č. 3:

Rozsah potřebné sanace obvodového pláště a vyrovnání ploch bude možno určit až po postavení lešení a provedení stavebně statického průzkumu z lešení a přeměření rovinnosti stávajících fasád. Některá opatření, která lze zahrnout pod pojem sanace, se již projektant snažil zachytit v dokumentaci – např. výše uvedené provázání vrstev obvodového pláště a opatření v oblasti spar mezi panely. Ostatní prvky sanace, zejména vlastní ošetření betonových povrchů panelů, a vyrovnání rovinnosti podkladu bylo uvažováno hradit dle skutečných potřeb stavby z předepsané 5% rezervy. V každém případě se předpokládá hrazení sanace dle skutečně provedeného rozsahu a hrazení sanace formou odpočtů a připočtů.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr u objektu „A“ v oddíle „767 – Konstrukce zámečnické“ jsou obsaženy položky poř.č. 116-118, které odkazují na seznam výrobků (F.1.1.2.42 "A+B+C" Výrobky), a to konkrétně na výrobky ozn. 26-28. Bohužel seznam výrobků v poskytnuté PD končí ozn. 25. Můžete prosím doplnit?

Odpověď č. 4:


Projektant konstatuje, že u dotčených položek č. 116 – 118 je bohužel uveden chybný odkaz. Správný odkaz má znít : „Viz. detaily D.1.1.b.41“ dle nové vyhlášky o dokumentaci staveb nebo „Viz. detaily F.1.1.2.41“ dle původní vyhlášky o dokumentaci staveb. Odkaz tedy neměl znít na Katalog výrobků, ale na Katalog detailů.

Dotaz č. 5:

V ZD bodu 8.2 profesní kvalifikační předpoklady b) je požadován doklad o oprávnění k podnikání plně pokrývající rozsah předmětu veřejné zakázky. Bude tato část kvalifikace splněna v případě, že bude předloženo živnostenské oprávnění s předmětem podnikání 1) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 2) Projektová činnost ve výstavbě 3) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živ. Zákona (Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), Zprostředkování služeb, Velkoobchod maloobchod).

Odpověď č. 5:

Zadavatel k dotazu uvádí, že Vámi vyjmenovaná živnostenská oprávnění považuje zadavatel za dostačující.


v zastoupení
Ing. Martin LEHKÝ

Ing. Dagmar Kynclová, MBA
Ředitelka AS-PO



ARMÁDNÍ SERVIS
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580