



**ZADAVATEL:** ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace  
**Sídlem:** Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice  
**Zastoupený:** ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA  
**IČO, DIČ:** 60460580, CZ60460580  
**Profil zadavatele:** <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
0026/2012-SA

VYŘIZUJE/TEL.  
Ing. Šuhaj/973 204 188

V Praze dne: 7. 3. 2014

## **DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 6**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadanou v otevřeném řízení s názvem „**Zateplení objektu internátu – Brno Tučkova 23**“ uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 363144.

### **Znění žádosti o dodatečné informace č. 6**

V dodatečných informacích č. 4 je v odpovědi na dotaz č. 3 uvedeno: „Zadavatel nepožaduje zajištění výměny vzduchu v pobytových místnostech okny, vítězný uchazeč doloží před podpisem smlouvy zajištění splnění požadavku vyhlášky 268/2009 Sb. ve znění změny 20/2012 Sb. na výměnu vzduchu v pobytových místnostech“.

#### **Dotaz č. 1:**

Požaduje zadavatel splnění požadavku na výměnu vzduchu dle daných vyhlášek? Dle našeho názoru se podmínky stanovené vyhláškou 268/2009 Sb. ve znění změny 20/2012 Sb. na tuto stavbu nevztahují. Jedná se o stávající budovy a jsme přesvědčeni, že rozsah stavebních úprav nevyžaduje splnění podmínek pro výměnu vzduchu dle těchto vyhlášek.

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Podle §1 a §2 se podmínky vyhlášky 268/2009 Sb. ve znění změny 20/2012 Sb. vztahují i na změny dokončených staveb. Rozsah stavebních úprav – výměna otvorových výplní a zateplení obálky budovy utěsňuje stávající spáry a netěsnosti a zejména proto vyžaduje zmíněná vyhláška splnění požadavků §11.

#### **Dotaz č. 2:**

Pokud zadavatel požaduje splnění požadavku na výměnu vzduchu dle daných vyhlášek, pak tedy z citované odpovědi odvozují, že tuto výměnu nesmí zajišťovat okna (je uvedeno, že zadavatel nepožaduje zajištění výměny vzduchu okny). Jak tedy požaduje zadavatel zajištění výměny vzduchu?



**Odpověď na dotaz č. 2:**

Zadavatel nevylučuje v dodatečných informacích zajištění výměny vzduchu okny. Pouze upřesňuje zadání ve smyslu neurčení způsobu zajištění této výměny. Je pouze na uchazeči jakým způsobem se rozhodne zajistit splnění požadované výměny vzduchu.

**Dotaz č. 3:**

Požaduje zadavatel, v případě použití větracích štěrbin umístěných mimo rám a mimo křídlo v rozšiřovacím profilu, splnění požadovaných vlastností na celý komplet - okno včetně rozšiřovacího profilu včetně ventilační štěrbin? Myslím tím splnění požadavku na vodotěsnost, průvzdušnost, zatížení větrem, požadavek na  $U_w$ ,  $R_w$ ,  $U_g$  a  $U_f$ .

**Odpověď na dotaz č. 3:**

Rozšiřovací profil je nedílnou součástí otvorové výplně, všechny požadavky jsou vztaženy na otvorovou výplň jako celek.

**Dotaz č. 4:**

Bude, v případě použití větracích štěrbin umístěných mimo rám a mimo křídlo v rozšiřovacím profilu, zadavatel akceptovat skutečnost, že rozšiřovací profil s ventilační štěrbinou není součástí okna, je samostatnou konstrukcí umístěnou mimo okno a tudíž se na tyto konstrukce nevztahují požadavky stanovené pro plastové výplně otvoru, tak jak byly uvedeny v zadávací dokumentaci?

**Odpověď na dotaz č. 4:**

Rozšiřovací profil je nedílnou součástí otvorové výplně, všechny požadavky jsou vztaženy na otvorovou výplň jako celek.

**Dotaz č. 5:**


V případě, že zadavatel trvá na tom, že rozšiřovací profil s ventilační štěrbinou je součástí okna, bude zadavatel požadovat doložení certifikátu notifikované osoby pro celý komplet, tedy jeden certifikát pro okno včetně rozšiřovacího profilu a ventilační štěrbin, jako pro jeden výrobek?

**Odpověď na dotaz č. 5:**

Pokud hodlá uchazeč použít pro své řešení otvorovou výplň s instalovanou ventilační štěrbinou, jedná se z hlediska zákona 100/2013 Sb. o stavební výrobek určený k trvalému zabudování do stavby. Je tedy nutné posoudit jeho shodu s platnými předpisy.

**Poznámka:**

Při uveřejnění na profilu zadavatele musí být všechny dokumenty opatřeny elektronickým podpisem v souladu s vyhláškou č. 133/2012 Sb. o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.

  
Ing. Dagmar Kynclová, MBA  
Ředitelka AS-PO  
ARMÁDNÍ SERVISNI  
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Podstatná 1559/1, 160 00 Praha 6  
IČO: 60460580