



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
0026/2012-SA

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Šuhaj/973 204 188

V Praze dne: 21. 2. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadanou v otevřeném řízení s názvem „Zateplení objektu internátu – Brno Tučkova 23“ uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 363144.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 2

Dotaz č. 1:

Rozpočty nejsou aktivní. Co se s tím dá udělat?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel k dotazu uvádí, že aby uchazeč mohl s uveřejněnými dokumenty dále pracovat (např.: VV, Návrh smlouvy) je nezbytné nutné tyto dokumenty nejdříve odemknout, a to odebráním elektronického podpisu z dokumentu. Postup pro odebrání podpisu je následující: Po otevření dokumentu v excelu nebo ve wordu se v levé části spodní lišty objeví červená pečeť. Po kliknutí na tuto pečeť, se v pravé části dokument rozbalí menu se seznamem podpisů. Pravým tlačítkem myši se klikne na podpis a zvolí se možnost odebrat podpis. Poté následuje potvrzení o odebrání podpisu. Po odebrání podpisu jsou dokumenty odemčeny a je možné s nimi dále pracovat.

Dotaz č. 2:

Žádáme zadavatele o doplnění množství = % sazbu o pol přesun hmot :

102	K	998712203R01	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m %
-----	---	--------------	--

Odpověď na dotaz č. 2:

Položka byla doplněna a v upraveném znění je součástí upraveného výkazu výměr, který je k dnešnímu dni uveřejněn na profilu zadavatele.

101	K	998712203R01	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	kus	1,000
PF			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		

Dotaz č. 3:

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 dotaz č. 2 – z odpovědi zadavatele není zcela zřejmé, která položka z výkazu výměr nebude uchazečem oceněna, žádáme o upřesnění, zda se jedná pouze o položku č. 73 (Kotvy mechanické M 12 dl 240 mm pro těžká kotvení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kotvení stáv. panelů – 8 563,604ks) nebo i o položku č. 72 (Kotvy mechanické M 12 dl 185 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru – 347 ks).

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel k dotazu uvádí, že se jedná o položku č. 73 (Kotvy mechanické M 12 dl 240 mm pro těžká kotvení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kotvení stáv. panelů – 8 563,604ks) K dnešnímu dni byl na profilu zadavatele uveřejněn upravený výkaz výměr, kde již tato položka není.

Dotaz č. 4:

Prosíme o bližší specifikaci položky č. 97 příplatek na protipožární provedení krytiny.

Odpověď na dotaz č. 4:

S odkazem na odd. Požárně bezpečnostní řešení se jedná o **navýšení** ceny skladby střešního pláště, který musí splňovat požadavek Broof (t3), a to v předepsaných plochách dle výkresové části.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel upravuje svoji odpověď na dotaz č. 2 v rámci Dodatečné informace č. 1 ze dne 18. 2. 2014 – zadavatel v této odpovědi uvedl, že uchazeči nebudou předmětnou položku ve svých nabídkách oceňovat. Vzhledem k dalším dotazům k této věci, rozhodl zadavatel o vypuštění této položky z výkazu výměr v souladu s odpovědí na dotaz č. 3 této Dodatečné informace č. 2. Upravený výkaz výměr, uveřejněný k dnešnímu dni **zneplatňuje původní výkaz výměr** uveřejněný společně s Projektovou dokumentací jako Příloha č. 3 Zadávací dokumentace.



Ing. Dagmar Kynclová, MBA
Ředitelka AS-PO
ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍRODOVĚDĚNÁ ZÁČKA
Poděbratská 1585/1, 150 00 Praha 6
IČO: 60480680