



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
320-6-2014

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Koptová/973 204 179

V Praze dne 26 -02- 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadanou v zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Ústí nad Orlicí – vybudování kanalizace v areálu VZ 4218 v Kerharticích a kanalizační přípojky na obecní kanalizaci“.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 1

Dotaz č. 1.1

V položkovém soupisu prací a dodávek je u stavební části SO 1.1 1.1.1 Pol u položky č. 34 uveden pouze stručný popis „horniny 1 – 4“. Z tohoto popisu však není příliš jasné, co je myšleno. Stejný případ nastává i u části elektro SO 1.2 1.2.1 Pol u položek č. 6 a 7. Bylo by vhodné tyto položky z důvodu nacenění podrobněji rozepsat.

Odpověď č. 1.1

Byl osloven projektant pro odůvodnění těchto položek. Bude uveřejněn nový položkový rozpočet s výkazem výměr, kde budou tyto položky přesně definovány.

Dotaz č. 1.2

Z projektu není příliš jasné napojení čerpací stanice ČS08. Bude napojena na nově navrženou splaškovou kanalizaci?

Odpověď č. 1.2

Ano, čerpací stanice ČS08 bude napojena na novou splaškovou kanalizaci.

Sdělení Zadavatele:

Na základě prohlídky místa plnění dne 24.2.2014 vyplynuly následující skutečnosti:

V projektové dokumentaci pro vybudování nové splaškové kanalizace v areálu VZ 4218 Kerhartice je u budovy č. 72 navržena čerpací stanice ČS12 a na ní napojený nově navržený lapač tuků. Vzhledem k tomu, že tato budova již nebude nadále využívána, ani se nepočítá s její rekonstrukcí, nebude lapač tuků ani čerpací stanice realizována.

Obdobná situace nastává i u budovy č. 32, kde je v současné době stávající lapač tuků. Protože již není využíván, bude lapač demontován a čerpací stanice ČS 08 bude s budovou č. 32 po demontáži lapače propojena potrubím.

Zadavatel proto následně oslovil projektanta, aby upravil PD a slepý soupis stavebních prací a dodávek.

Z důvodu výše zmíněných změn v projektové dokumentaci a slepém soupisu stavebních prací a dodávek se mění bod 11 Zadávací dokumentace následovně:

Nabídky mohou uchazeči podat osobně zadavateli na níže uvedené adrese v úředních hodinách Po – Čt 8:00 – 11:00, 13:00 – 14:30, Pá 8:00 – 11:00, 12:30 – 13:30 nebo zaslat doporučeně poštou na adresu zadavatele:

**Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1, 160 00 PRAHA 6 - Dejvice**

a to tak, aby při obou způsobech podání byly nabídky doručeny zadavateli nejpozději **dne 26. 3. 2014 do 10:00 hodin.**

Otevírání obálek bude probíhat na ředitelství Armádní Servisní, příspěvkové organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 PRAHA 6 – Dejvice, se srazem před podatelnou dne **26. 3. 2014 od 10:00 hodin.**

Zúčastnit se otevírání obálek jsou oprávnění členové komise jmenované zadavatelem a maximálně jeden zástupce za každého uchazeče.

Ihned po obdržení opravené projektové dokumentace a opraveného slepého soupisu prací a dodávek budou tyto dokumenty uveřejněny na profilu Zadavatele spolu s Dodatečnými informacemi (předpoklad nejpozději 10.3.2014), ve kterých budete o těchto změnách v zadávacích podmínkách informováni.

Děkuji za pochopení.

Ing. Martin LEHký

Ing. Dagmar KYNCLOVÁ, MBA

ředitelka AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNI

PŘÍSLUŠNOSTNÍ ORGANIZACE
Podbabská 1565 • 150 00 Praha 6
IČO 60430680