



ARMÁDNÍ SERVISNÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČ: 60460580, DIČ: CZ60460580

ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1180-8/2014

VYŘIZUJE/TEL.
Bc. Málková/973 204 420

V Praze dne: 26-06-2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu: „Výměna šoupat na vodovodním řadu v areálu VZ 5512 Týniště nad Orlicí“.

Informace zadavatele:

- Bod 5 ZD – Způsob zpracování nabídkové ceny odst. 1 se mění následovně:**
Nabídkovou cenu uchazeč zpracuje v požadovaném členění do Krycího listu (Příloha č. 2 ZD), ve kterém bude zpracována celková cena za celý předmět plnění.
- Bod 11 ZD - Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky**
se ruší bod 4 – Oceněný položkový rozpočet dle bodu 5 ZD,
- Bod Příloha č. 3 ZD Návrh smlouvy o dílo** se ruší v plném rozsahu článek XII. Přílohy.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 1

Dotaz č. 1.1

S odvoláním na uveřejněné zadání pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - „Výměna šoupat na vodovodním řadu v areálu VZ 5512 Týniště n. O., se na Vás obracíme se žádostí o poskytnutí výkazu výměr na tuto zakázku.

Odpověď č. 1.1

Viz Bod 1-3 Informací zadavatele Dodatečných informací č.1

Dotaz č. 1.2

Máme dotaz na VZ Výměna šoupat na vodovodním řadu v areálu VZ 5512 Týniště nad Orlicí. Na jaký tlak mají šoupata být?

Odpověď č. 1.2


Jedná se o šoupata do tlaku 10 atm.

Dotaz č. 1.3

V ZD požadujete výměnu 7 m potrubí DN 150. Jedná se o potrubí litinové, nebo plastové? V případě že plastové, je to typ SDR 11, nebo SDR 17?

Odpověď č. 1.3

Výměna 7 m potrubí DN 150 - jedná se o ocelové potrubí DN 150.



Ing. Dagmar KYNCLOVÁ, MBA
ředitelka AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1569/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580