



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
0907-9 /2014

VYŘIZUJE/TEL.
Bc. Málková/973 204 420

V Praze dne **21-07-2014**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu: „Zpracování PD - Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech“.

Znění Žádosti o dodatečné informace č. 1:

Dotaz č. 1.1

- bude k dispozici digitální zaměření sítí, nebo existuje případně platná dokumentace v tiscích
- dotčené pozemky jsou ve vlastnictví armády?
- existuje IGP?
- bude požadavkem zřízení centrálního velínu, např. na vrátnici?

Odpověď č. 1.1:

- Digitální zaměření sítí bude vybranému dodavateli PD předáno.
- Ano, vlastníkem je Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6 prostřednictvím P Agentury hospodaření s nemovitým majetkem MO-Odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice.
- IGP nepožadujeme-není potřebný.
- Ano centrální velín umístěný v objektu Strážnice (v kotelně) s možností přenosu informací do vzdáleného dispečinku musí být součástí PD.

Dotaz č. 1.2

Dobrý den,
potřebovali bychom dopřesnit :

1. jestli se bude zajišťovat geodetické zaměření areálu především pro projekt STL plynovodu v opačném případě projekt STL plynovodu zakreslíme pouze do katastrální situace.

2. jestli budou podklady od stáv. inženýrských sítí, nebo budou vytyčovány v rámci projektu.

Odpověď č. 1.2

- **Digitální zaměření sítí bude vybranému dodavateli PD předáno.**

Dotaz č. 1.3

1. Případné správní poplatky budou součástí ceny za PD??
2. MaR, budou se někam údaje přenášet na dispečink? Je požadavek na řídicí systém vytápění, nebo stačí řídicí systém kotlů??

Odpověď č. 1.3

- **Ano, případné správní poplatky budou součástí ceny za PD.**
- **Ano centrální velín umístěný v objektu Strážnice (v kotelně) s možností přenosu informací do vzdáleného dispečinku musí být součástí PD.**

Sdělení zadavatele:

1. Zadavatel nově doplňuje Přílohu č. 6 ZD – Přehled sítí

Z důvodů dotazů o dodatečné informace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Z tohoto důvodu se:

2. V zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“) se mění bod 9 – Lhůta pro podání nabídek, a to následujícím způsobem:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **30.07.2014** do 10:00 hod.

3. V ZD se mění bod č.2 – Doba a místo plnění, a to následujícím způsobem:

Termín zahájení plnění:

ihned po podpisu SoD

Termín ukončení plnění:

do 22.09.2014

Termín pro dokladovou část:

do 28.11.2014


Místo plnění veřejné zakázky: je areál TO Rančířov

4. V návrhu smlouvy o dílo se mění č. II. Termín a místo plnění, a to následujícím způsobem:

Termín zahájení plnění:	ihned po podpisu SoD
Termín ukončení plnění:	do 22.09.2014
Termín pro dokladovou část:	do 28.11.2014

Místo plnění veřejné zakázky: je areál TO Rančářov

Výše uvedené změny (3 a 4) budou zpracovány do smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.



Ing. Dagmar KYNČLOVÁ, MBA
ředitelka AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60430580