



ARMÁDNÍ SERVISNÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČ: 60460580, DIČ: CZ60460580

ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
0853-7/2014

VYŘIZUJE/TEL.
Bc. Málková/973 204 420

V Praze dne 24 -07- 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu: „Štěpánov - vybudování nové úpravní vody ve vojenském zařízení 4218 Štěpánov“.

Znění Žádosti o dodatečné informace č. 1:

Dotaz č. 1.1

V technologii je navržen aerátor v materiálovém provedení PE, který má být umístěný na akumulaci z materiálu PP. Je možné provést i aerátor v materiálu PP?

Odpověď 1.1


Aerátor je možné provést z PE i z PP. Materiál musí splňovat technické požadavky uvedené v TD (Seznam strojů a zařízení, příloha č. G. 1.2).

Dotaz č. 1.2

V zadání je uvedeno, že bude při předání stavby požadován úplný rozbor vody, který musí být vyhovující. V dokumentaci je ale uveden pouze částečný rozbor vody. Ne celkový. Zaváže se objednatel například čestným prohlášením k tomu, že ukazatele jakosti vody, které nebyly v zadávací dokumentaci předloženy, ale mají být sledovány, jsou vyhovující?

Odpověď 1.2

Voda trvale nevyhovuje pouze u ukazatele Mn, v ostatních ukazatelích splňuje předepsané limity. Na vyžádání lze předložit úplný rozbor pitné vody ze dne 16. 5. 2014. Požadavek na úplný rozbor je z toho důvodu, aby po instalaci nové technologie byla kvalita pitné vody v ostatních ukazatelích na stejné nebo lepší úrovni než před rekonstrukcí.



Ing. Dagmar KYNCLOVÁ, MBA

ředitelka AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 8
IČO: 60460580