

MINISTERSTVO OBRANY
Úřad státního odborného dozoru
oblastní inspektorát Morava
územní pracoviště Olomouc
Dobrovského 6, 771 11 Olomouc



A400P06J0K84

Váš dopis zn.: neuvedeno
Ze dne: 20. 5. 2014

Čj. 888-2/2014-4607
Sp. zn. 888/2014-4607
Vyřizuje: Ing. Jaroslav Šmíd
Telefon: 973 401 525
E-mail: smidj@army.cz
IDDS: x2d4xnx

Armádní servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1a

106 00 Praha 6 - Dejvice

Datum: 16. června 2014

Věc: Koordinované závazné stanovisko – Nová úpravna vody ve vojenském zařízení 4218 Štěpánov

Ministerstvo obrany, Úřad státního odborného dozoru jako oprávněný orgán Ministerstva obrany na základě žádosti AS PO, podbabská 1589/1a, 106 00 Praha 6-Dejvice v zastoupení Ing. Karla Zajíčka, **vydává** dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

koordinované závazné stanovisko

zahrnující závazná stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů a oprávněných zájmů Ministerstva obrany

pro stavbu:

název stavby: Nová úpravna vody ve vojenském zařízení 4218 Štěpánov

stavebník: ČR-Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00, Praha 6

zástupce: Armádní servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

zpracovatel dokumentace: Ing. Marek Makovec, autorizace 100 2428, Sweco Hydroprojekt a.s. OZ Brno, Minská 18, 616 00 Brno

datum zpracování: 12/2012,

místo stavby: Stávající objekt úpravny vody v uzavřeném areálu, v katastrálním území Štěpánov u Olomouce 1097/13, 1097/1.

Předložená dokumentace:

Dokumentace k provedení stavby:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Přehledná situace
- D. Dokladová část
- E. Zásady organizace výstavby

- F. Stavební část
- G. Provozní soubory
- H. Pozemky

Armádní Servisní, příspěvková organizace	
Došlo:	23.06.2014
Čj:	01247
Listy:	5/1

Závazné stanovisko Státního odborného technického dozoru pro elektrická zařízení

Státní odborný technický dozor Ministerstva obrany nad bezpečností určených elektrických technických zařízení, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. d) bod 2. a 3. zákona o ozbrojených silách ČR a v souladu s rozkazem ministra obrany (dále jen „RMO“) č. 28/2002 Věstníku, posoudil dokumentaci určeného technického zařízení:

Název stavby: Úpravna vody ve vojenském zařízení 4218 Štěpánov dle níže uvedené specifikace a na základě tohoto posouzení

s o u h l a s í

s dokumentací z hlediska splnění požadavků na bezpečnost technických zařízení.

O d ů v o d n ě n í :

Na základě žádosti žadatele č.j. 212064501 doručené dne 20. května 2014 byla posouzena projektová dokumentace ve vztahu k bezpečnosti provozu níže specifikovaného technického zařízení

Specifikace posuzovaného zařízení: Předmětem stanoviska je rekonstrukce úpravny vody ve vojenském zařízení 4218 Štěpánov. PD zpracována jako jednostupňová. V rámci rekonstrukce budou instalovány nové zásuvkové a světelné obvody, temperování a obvody technologie úpravny vody. Stávající elektrická instalace bude demontována. Vnější ochrana před bleskem a uzemnění zůstane stávající. Nově bude osazen rozvaděč RS24 pro stavební elektroinstalaci a rozvaděč RM24 pro technologii. Temperování strojovny bude provedeno pomocí nízkoteplotních sálavých panelů, pro temperování vstupní místnosti použit teplovzdušný konvektor. V objektu bude vybudována nová soustava ochranného pospojování. Technologická instalace je tvořena silnoproudou částí, obvody měření a obvody regulace a řízení sběru dat.

Napěťová soustava 3/N/PE AC 50 Hz 400/230V, TN-S. Základní ochrana před úrazem elektrickým proudem živých částí provedena izolací, kryty a malým bezpečným napětím SELV a PELV. Ochrana neživých částí řešena automatickým odpojením od zdroje. Doplňující ochrana zabezpečena proudovým chráničem 30 mA a doplňujícím ochranným pospojováním. Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY uloženými v instalačních lištách. Umělé osvětlení navrženo dle ČSN EN 12464-1. Ochrana proti přepětí bude provedena ve dvou kategoriích přepětových ochran SPD typ. 1 a 2 umístěných v rozvaděči RS24.

Předložená dokumentace je úplná a splňuje podmínky pro vydání souhlasného stanoviska v rozsahu zákona č. 183/ 2006 Sb., vyhlášky č. 268/2009 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb., ČSN 33 2000-1 ed. 2, ČSN EN 50110-1 ed. 2 a ČSN 331310 ed. 2. Při vydání stanoviska bylo postupováno dle zákonů, vyhlášek, nařízení a ČSN platných v době zpracování stanoviska.

Dokumentace vyhovuje zásadním požadavkům předpisů v oblasti bezpečnosti určených elektrických technických zařízení, jak je uvedeno výše.



Inspektor elektrických zařízení
Ing. Vladimír TETUR

Závazné stanovisko Státního odborného technického dozoru pro tlaková zařízení

Státní odborný technický dozor Ministerstva obrany nad bezpečností určených technických zařízení, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. d) bod 2. a 3. zákona o ozbrojených silách ČR a v souladu s rozkazem ministra obrany (dále jen „RMO“) č. 28/2002 Věstníku, posoudil určené technické zařízení /technologie:

Název stavby: Úpravna vody ve vojenském zařízení 4218 Štěpánov dle níže uvedené specifikace a na základě tohoto posouzení

s o u h l a s í

s dokumentací určeného technického zařízení z hlediska splnění požadavků na bezpečnost technických zařízení.

O d ů v o d n ě n í :

Na základě žádosti žadatele ze dne 20. května 2014 byla posouzena jednostupňová dokumentace k provedení stavby.

Specifikace posuzovaného zařízení: automatická tlaková stanice s 3 čerpadly FM s celkovým výkonem 6 l/s a výstupním tlakem 0,45 – 0,60 MPa, s frekvenčními měniči a plynulou regulací. Čerpadla jsou automaticky řízena na základě tlaku ve výstupním potrubí pomocí tlakového čidla. Součástí stanice je i manometr, snímač vstupního tlaku a tlaková nádrž 500 l. Automatická tlaková stanice bude dále blokována externím signálem od čidla měření hladiny akumulární nádrže LCA003. Místním mechanickým měřením se bude provádět měření tlaku na výstupu z automatické tlakové stanice.


Poznámka: Zhotovitel musí zabezpečit u tlakové nádoby 500 l dle čl. 90 ČSN 69 0012 výchozí revizi a dle §2 písm. e) NV č. 378/2001 Sb. průvodní dokumentaci.

Veškeré výrobky, které jsou specifikovány v dokumentaci obchodním názvem, popř. přesným typem lze nahradit za technicky odpovídající ekvivalent. Žádného z výrobců není nutno dodržet. Je nutno dodržet technické parametry.

Při vydání závazného stanoviska bylo postupováno dle zákonů, vyhlášek, nařízení a ČSN platných v době zpracování stanoviska zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., vyhlášky č. 268/2009 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb., vyhlášky č. 62/2013 Sb. a ČSN 69 0012.

Dokumentace vyhovuje zásadním požadavkům předpisů v oblasti bezpečnosti určených technických zařízení, jak je uvedeno výše.

Inspektor tlakových zařízení
Ing. Jaroslav ŠMÍD



**Závazné stanovisko Státního odborného technického dozoru
pro ostatní a ochranná zařízení a bezpečnost a ochranu zdraví při práci a při výkonu služby**

Státní odborný technický dozor Ministerstva obrany pro ostatní a ochranná zařízení a bezpečnost a ochranu zdraví při práci a při výkonu služby v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. d) bod 2. a 3. zákona o ozbrojených silách ČR, § 100 zákona o vojácích z povolání, § 43 zákona č. 220/1999 Sb. a v souladu s rozkazem ministra obrany (dále jen „RMO“) č. 28/2002 Věstníku, posoudil dokumentaci pro stavební řízení.

Název stavby: „Štěpánov – úpravna vody“ dle níže uvedené specifikace a na základě tohoto posouzení

s o u h l a s í

s předloženou projektovou dokumentací z hlediska splnění požadavků na bezpečnost technických zařízení a bezpečnost a ochranu zdraví při práci a při výkonu služby

O d ů v o d n ě n í :

Na základě žádosti žadatele, byla posouzena projektová dokumentace pro provedení stavby, níže specifikovaného technického zařízení.

Specifikace posuzované stavby: Rekonstrukce úpravny vody bude probíhat ve stávajícím objektu úpravny vody v areálu vojenského zařízení 4218 Štěpánov. Stávající objekt se nachází v uzavřeném areálu k.ú. 1097/13. V rámci rekonstrukce bude instalována úpravna vody o výkonu 0,5 l/s, která bude zajišťovat pitnou vodu pro celý areál. Součástí je také dodávka čerpacích zařízení pro zajištění požární vody pro vnitřní požární hydranty. Jedná se pouze o dílčí drobnější stavební zásahy, které nezasahují do nosných konstrukcí. Nemění se vzhled, dispozice či jiné systémové parametry stavby. Nejpodstatnější zásahy do stavby je zřízení dočasného montážního otvoru LTG-zařízení.

Projektová dokumentace je v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2006 Sb. o technických požadavcích na stavby a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při stavbě bude respektován zákon č. 309/2006 Sb.

Dokumentace vyhovuje zásadním požadavkům předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při výkonu služby.


Inspektor BOZPaVS
Antonín INDRYCH

Z á v ě r

Ministerstvo obrany, Úřad státního odborného dozoru na základě závazného stanoviska Státního odborného technického dozoru a Vojenského požárního dozoru **schvaluje** posuzovanou dokumentaci k provedení stavby.

P o u ě n í

Koordinované závazné stanovisko je podle § 149 správního řádu úkon učiněný dotčeným orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Obsah koordinovaného závazného stanoviska lze napadnout pouze rozkladem proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem.

Vedoucí
Ing. Radomír HECZKO

Obdrží

Armádní servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1a, 106 00 Praha 6 - Dejvice