



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1183-13/2014

VYŘIZUJE/TEL.
Hobzová/973 204 419

V Praze dne 1. 10. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení s názvem „**Instalace TRV do ubytovacích a administrativních objektů a úprava výměňkových – předávacích stanic**“, uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem IS VZ US: 490018.

Dotaz č. 1.1

Prosím o zaslání výkresu rozdělovače sběrače na budovu 25A Dobrovského nákres chybí děkuji.

V budově 27 jsme nákres našli.

Odpověď č. 1.1

Výkres rozdělovače sběrače na budovu 25A Dobrovského bude uveřejněn na profilu zadavatele s těmito dodatečnými informacemi.

Dotaz č. 1.2

Na profilu zadavatele je uveřejněna příloha č. 3 ve třech částech - prosím vás o vyjasnění dle našeho názoru jsou totiž všechny tyto části stejné. Navíc každá obsahuje výkazy výměr - prosím vás které výkazy výměr máme použít, které jsou platné v příloze část 1,2 nebo 3?? Prosíme o jasné zadání výkazů k vyplnění.

Odpověď č. 1.2

Části nejsou stejné, pro rozbalení kompletních dat z archivu je nutné stáhnout všechny tři části a teprve poté rozbalit. Rozdělení na části jsme provedli z důvodu omezení velikosti souboru u našeho poskytovatele webhostingových služeb.

Dotaz č. 1.3

Prosíme o popis představy postupu prací, jaká je představa investora? práce budou totiž probíhat v topné sezoně, prosím o sdělení zda bude možné vypustit jednotlivé stupačky, nebo jaká je představa, tak abychom mohli počítat vedlejší náklady vyplývající z realizace za provozu.

Odpověď č. 1.3

Předpoklad uzavírání je po jednotlivých stoupačkách; doporučení – provádět práce i o víkendech a svátcích, využití prázdninového období (podzimní a vánoční).

Dotaz č. 1.4

Na prohlídce bylo zmíněno použití zamrazovací technologie při výměně armatur - prosím vás kde v rozpočtu máme s tímto počítat, bude potřeba? v jakém rozsahu. Děkuji.

Odpověď č. 1.4


Předpokládáme nefunkční uzavírací armatury, proto byla jako alternativní možnost uvedena zamrazovací technologie.

Dotaz č. 1.5

V ZD požadujete: Oprávnění úřadu státního dozoru MO ČR k provádění montáží, oprav a revizí určených technických zařízení (vyhláška MO č 273/1999 Sb) Požadujete toto doložit již při podání nabídky nebo až při podpisu SOD? Lze toto oprávnění doložit subdodavatelsky?

Odpověď č. 1.5

Oprávnění požadujeme doložit již při podání nabídky. Toto oprávnění lze doložit subdodavatelsky za předpokladu, že bude splněn bod 4.6. ZD.


Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Poděpská 1589/1, 190 00 Praha 6
IČO 60460580