



**ZADAVATEL:** ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace  
**Sídlem:** Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice  
**Zastoupený:** ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA  
**IČO, DIČ:** 60460580, CZ60460580  
**Profil zadavatele:** <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA  
1757-8 /2014

VYŘIZUJE/TEL.  
Bc. Málková/973 204 420

V Praze dne **03 -10- 2014**

## **DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1**

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu: „**Rekonstrukce části kanalizačního řadu v areálu vojenského letiště Pardubice**“.

### **Sdělení zadavatele:**

#### **1.) V Příloze č. 4 Slepý soupis prací a dodávek se mění textové znění u těchto položek následovně:**

##### **Původní znění:**

##### **997 Přesun sutě**

|    |                                                                   |    |         |
|----|-------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 41 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km               | m3 | 105,000 |
| 42 | Poplatek za uložení vybouraného materiálu na skládce (skládkovné) | m3 | 105,000 |

##### **T Ostatní**

|    |                            |    |         |
|----|----------------------------|----|---------|
| 44 | Provedení zkoušky těsnosti | bm | 392,300 |
|----|----------------------------|----|---------|

##### **Nové znění:**

##### **997 Přesun sutě**

|    |                                                                   |    |       |
|----|-------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 41 | Vodorovná doprava suti do 5 km                                    | m3 | 4,200 |
| 42 | Poplatek za uložení vybouraného materiálu na skládce (skládkovné) | t  | 6,880 |

##### **T Ostatní**

|    |                            |    |         |
|----|----------------------------|----|---------|
| 44 | Provedení zkoušky těsnosti | bm | 157,000 |
|----|----------------------------|----|---------|

**Na profilu zadavatele byla znapletněna Příloha č.4 Slepý soupis prací a dodávek a byla nahrazena opravenou přílohou.**

**Znění Žádosti o dodatečné informace č. 1:**

**Dotaz č. 1.1**

Ve výkazu výměr 567\_Priloha\_c.4. Slepý soupis stavebních prací a dodávek je uvedeno potrubí KGEM viz. položky č. 27, 28, 33, a 36, ve výkresu šachty je pak uvedeno potrubí z PVC-U žebrované. Prosím o určení, které potrubí se má ocenit a specifikaci třídy zatížení SN.

**Odpověď č. 1.1**

**Je možné použít materiál stejných nebo lepších technických parametrů uvedených ve výkazu výměr v pevnostní třídě min. SN4, příp. SN 8 (podle druhu terénu).**

**Zadavatel připouští použití jiného materiálu (pol. č. 27, 28, 33, 36) než je uveden ve výkazu výměr za předpokladu, že uvedený materiál vykazuje stejné nebo lepší technické parametry.**

**Dotaz č. 1.2**

Ve výkazu výměr 567\_Priloha\_c.4. Slepý soupis stavebních prací a dodávek je uveden odvoz a likvidace vytěžené zeminy na skládku (přebytek výkopku), položky č. 41 a 42. Dále je v rozpočtu uvedena položka č. 4 Vodorovné přemístění.... K čemu je tato položka určena a jeho množství?

**Odpověď č. 1.2**

**Odvoz a likvidace vytěžené zeminy na skládku je uvedeno v položce 4 a 5.**

**Odvoz a likvidace vybourané suti (asfalt, beton) je uveden v položce 41 a 42.**

**997 Přesun sutě**

|    |                                                                   |    |       |
|----|-------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 41 | Vodorovná doprava suti do 5 km                                    | m3 | 4,200 |
| 42 | Poplatek za uložení vybouraného materiálu na skládce (skládkovné) | t  | 6,880 |

**Dotaz č. 1.3**

Ve výkazu výměr 567\_Priloha\_c.4. Slepý soupis stavebních prací a dodávek je uvedena položka č. 45 Ekologická likvidace. Zde má být napočítán poplatek za likvidaci bouraného materiálu (položka 1, 17-19)?

**Odpověď č. 1.3**


**Ano v položce č. 45 má být napočítán poplatek za likvidaci bouraného materiálu ale pouze v rozsahu položek 17-19. Položka č. 1 je likvidována položkou 41 a 42.**

#### Dotaz č. 1.4

Ve výkazu výměr 567\_*Priloha\_c.4.\_Slepy\_soupis\_stavebnich\_praci\_a\_dodavek* je uvedena položka č. 44 Provedení zkoušky těsnosti v délce 392,3m. Dle našeho názoru je délka nového kanalizačního potrubí přibližně 157,0bm. Která výměra je správná?

#### Odpověď č. 1.4

- Zkouška těsnosti je v rozsahu 157 bm.



Ing. Dagmar KYNČLOVÁ, MBA  
ředitelka AS-PO



**ARMÁDNÍ SERVISNÍ**  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6  
IČO: 60460580