



**ZADAVATEL:** ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace  
**Sídlem:** Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice  
**Zastoupený:** ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA  
**IČO, DIČ:** 60460580, CZ60460580  
**Profil zadavatele:** <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
1919/2013-SA

VYŘIZUJE/TEL.  
Ing. Šuhaj/973 204 188

V Praze dne: 8. 12. 2014

### **DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadanou v otevřeném řízení s názvem „**VUZ Opava, Krnovská 77 – zateplení objektu**“ uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 495118.

#### **Znění žádosti o dodatečné informace č. 3**

##### **Dotaz č. 1:**

Máme dotaz k sestavám hliníkových dveří Z1, Z2. Ve výpise zámečnických prvků je uvedeno, že dveře Z1 mají být osazeny kováním klika-koule, vnitřním madlem, cylindrickým vložkovým zámkem se štítkem, elektrozámkem se štítkem, ve směru úniku možnost otevření bez klíče. Vzhledem k tomu, že předmětem realizace díla není EPS ani EZS, nemáme představu jaký signál by měl dostávat el. Zámek. Dále nám není jasné, jakým způsobem se mají otvírat pasivní křídla těchto sestav, zda mají být osazeny madlem, když použitím panikového zámku na pasivním křídle dojde k zatažení rozvor. Dle popisu ve výpise zámečnických výrobků je madlo značeno jen na aktivním křídle.


##### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Pro únik z objektu je dle zpracovaného a schváleného PBR potřeba dvě dveřní křídla š. 900 mm, takže u prvku Z/1 bude mít aktivní křídlo prvních dvoukřídlových dveří elektrozámek dle specifikace ve výpisu zámečnických výrobků, aktivní křídlo druhých dvoukřídlových dveří pak vložkový zámek, obě aktivní křídla pak zároveň panikové kování klika – koule. Vodorovné madlo je určeno pro zdravotně postižené a bude jen na aktivních křídlech. Pasivní křídla budou na spodní a horní „zástrčku“, jejich otevření v případě požáru není požadováno.

Obdobně bude proveden i prvek Z/2, ale kování bude klika-klika bez elektrozámku. Napojení elektrozámku na systém EZS bude provedeno mimo tuto stavbu na objednávku u dodavatele slaboproudu v 1. etapě, dodávka elektrozámku je součástí dodávky dveří.

#### **Místo a doba pro podání nabídek:**

Lhůta ani místo pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle stávajících zadávacích podmínek.

  
v zastoupení  
Ing. Martin LEHKÝ  
\_\_\_\_\_  
Ing. Dagmar Kynclová, MBA  
ředitelka AS-PO