



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
513-22/2014

VYŘIZUJE/TEL.
BcA. Koryčánková/973 204 177

V Praze dne 20. 4. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná Ing. Martin Lehký – ředitel z pověření (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení s názvem „**BECHYNĚ – plynofikace, teplofikace a rekonstrukce vodovodu vojenského areálu Bechyně**“, uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem IS VZ US: 486739.

Dotaz č. 8.1

V některých objektech jsou uvedeny ve specifikaci armatury PN42 do 185°C, v některých PN20 do 110°C a v některých PN16 do 100°C. Nemohly by být armatury sjednoceny do stejné tlakové řady?

Odpověď č. 8.1

Zadavatel trvá na ocenění těch položek, které jsou uvedeny v soupisu prací a dodávek.

Dotaz č. 8.2

V kotelně objektu PS07 až PS10 nejsou ve specifikaci započítány tepelné izolace potrubí vytápění. Je to tak, že potrubí vytápění u těchto objektů izolováno nebude?

Odpověď č. 8.2


Ano, potrubí v těchto kotelkách izolováno nebude; prostor budou ohřívat zisky z vytápění. Uchazeč ocení položku tak, jak je uvedena v soupisu prací a dodávek.

Dotaz č. 8.3

U expanzních nádob všech objektů nejsou ve specifikacích uvedeny a započítány revizní armatury se zajištěním. Máme tyto armatury započítat do ceny expanzní nádoby?

Odpověď č. 8.3

V projektu je před expanzní nádobou KK pro odstavení expanzní nádoby a mezi EX a KK uzavíracím je KK vypouštěcí. Osazená sestava umožňuje kontrolu expanzní nádoby bez vypuštění systému ÚT. Projekt prošel kontrolou SOTD přes oddělení tlaku a toto řešení je v souladu s danými ČSN EN, vyhláškami a předpisy.



Ing. Martin Lehký
pověřen řízením organizace



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6
IČO: 60460580