



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
888-10/2015

VYŘIZUJE/TEL.
Hobzová/973 204 419

V Praze dne 10. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná Ing. Martin Lehký – ředitel organizace (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení s názvem „**Libavá – vybudování vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá**“, uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem IS VZ US: 513679.

Dotaz č. 4.1

U objektu 1-1 FS 01 Gravitační kanalizace u položek viz. níže dle našeho názoru chybí započítaná stoka S3

92	K	894-R-001	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30
93	M	894-R-002	<i>dodávka prefabrikovaných dílů pro šachty DN 1000, včetně ztrátého 1%</i>
97	M	592-R-003	<i>poklop šachtový /betonová výplň+ litina/ D 400, bez odvětrání</i>
96	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg

Odpověď č. 4.1

Na základě dotazu Zadavatel uveřejní novou přílohu č. 3 ZD, viz sdělení zadavatele v závěru dodatečných informací.

Dotaz č. 4.2

Není patrné v které položce je zahrnuto montáž technologické zařízení ČS1, v položkovém rozpočtu je specifikováno viz. položky níže

114	K	999-R-008	Montáž technologického zařízení
115	M	999-R-009	<i>Dodávka technologického zařízení</i>

Odpověď č. 4.2

Demontáž a montáž technologického zařízení ČS1 je v soupisu prací uvedena v části 1-1 FS 01 Gravitační kanalizace pod položkou č. 118.

Dotaz č. 4.3

V zadávací dokumentaci, konkrétně ve výkazu výměr se v části kanalizace nacházejí položky, které hovoří o dodávce **rour z odstředivě litého laminátu**. Tento požadavek je taktéž uveden v projektové dokumentaci. Příslušná ČSN EN14364 Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě – reaktoplasty vyztužené skelnými vlákny

(GRP) na bázi nenasyčených polyesterových pryskyřic (UP) – specifikace pro trubky, tvarovky a spoje je přitom jediná platná norma v ČR týkající se výroby sklolaminátových trub a nerozlišuje způsob výroby (tedy je-li potrubí vyráběno odstředivým litím nebo spojitým navíjením). Důležité, a to zejména z pohledu zadavatele, je dodržení příslušných technických norem. Tudíž požadavek na dodávku odstředivě litého potrubí vede k jedinému určitému výrobcí, který své výrobky vyrábí tímto způsobem a diskriminuje tak ostatní výrobce, kteří pro výrobu svých výrobků používají jiné technologie a jejichž výrobky předepsanou platnou technickou normu splňují.

Uchazeč si proto touto cestou dovoluje požádat zadavatele o sdělení, zdali trvá na požadavku, uvedeném v zadávací dokumentaci, dodat sklolaminátové trubky z odstředivě litého laminátu nebo zdali bude pro realizaci díla vyhovující dodat sklolaminátové potrubí, které splní zmiňovanou ČSN EN14364.

Odpověď č. 4.3

Zadavatel trvá na dodání potrubí dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci nebo na potrubí se stejnými nebo kvalitativně lepšími technickými parametry.

Odůvodnění:

Do prováděcího projektu byla po odsouhlasení budoucím vlastníkem a budoucím provozovatelem kanalizace a po odsouhlasení investorem akce zapracována materiálová varianta potrubí z GPR, která je z technicko-ekonomického a provozního hlediska pro danou stavbu nejvýhodnější. Důvodem návržení potrubí těchto parametrů je mj. odolnost vůči dynamickým rázům při přejezdech těžké bojové techniky.

Dotaz č. 4.4

V zadávací dokumentaci, konkrétně ve výkazu výměr se v části kanalizace nacházejí položky, které hovoří o dodávce **rour z odstředivě litého laminátu s předepsanou tuhostí SN 12500**. Geologické a technické podmínky nezakládají důvod pro použití této tuhosti. Standardní tuhost pro GRP potrubí je SN 10000.

Uchazeč si proto touto cestou dovoluje požádat zadavatele o sdělení, zda může použít potrubí s tuhostí SN 10000.

Odpověď č. 4.4

Zadavatel nepřipouští použití potrubí SN 10000, uchazeč tedy nemůže použít potrubí s touto tuhostí.

Odůvodnění - poznámka projektanta:

Prováděcí projektová dokumentace musí přesně specifikovat projektovanou konstrukci, tedy posoudit veškeré technické parametry a to hydraulické a hydrotechnické vlastnosti, odolnost vůči dynamickému a statickému namáhání, rychlost montáže, manipulovatelnost, životnost, způsob a odolnost potrubí vůči tlakovému čištění.

Dotaz č. 4.5

Může uchazeč při dokládání výkazu výměr do nabídky vytisknout verzi nabídky bez poznámek a výkazů výměr u položek? Počet stran by tím výrazně poklesl a rozpočet by byl přehlednější. V elektronické verzi bude doložen samozřejmě kompletní včetně poznámek a výkazu výměr položek.

Odpověď č. 4.5

Ano je možné do nabídky podané v listinné podobě vytisknout verzi Soupisu stavebních prací a dodávek bez pomocných řádků, u kterých se nevyplňuje cena. Verze na CD musí tyto řádky obsahovat.

Sdělení Zadavatele:

Vzhledem k výše uvedenému dotazu 4.1 se rozhodl Zadavatel, že zneplatní Přílohu č. 3 ZD – Slepý soupis stavebních prací a dodávek a nahradí jej novým zněním, které bude uveřejněno na profilu zadavatele současně s těmito Dodatečnými informacemi č. 4.

Dále bude v souladu s § 40 odst. 3 zákona přiměřeně prodloužena lhůta pro podání nabídek, a tím se **mění bod 11 ZD následujícím způsobem:**

Nabídky mohou uchazeči podat osobně zadavateli na níže uvedené adrese v úředních hodinách Po - Čt 8:00 - 11:00, 13:00 - 14:30, Pá 8:00 - 11:00, 12:30 - 13:30 nebo zaslat doporučeně poštou na adresu zadavatele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 PRAHA 6 – Dejvice a to tak, aby při obou způsobech podání byly nabídky doručeny zadavateli nejpozději **do 10:00 hodin dne 10. 7. 2015.**

Otevírání obálek bude probíhat na ředitelství Armádní Servisní, příspěvkové organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 PRAHA 6 – Dejvice, se srazem před podatelnou dne **10. 7. 2015 v 10:00 hodin.**

Zúčastnit se otevírání obálek jsou oprávněni členové komise jmenované zadavatelem a maximálně jeden zástupce za každého uchazeče.


Ing. Martin Lehký
ředitel AS-PO


ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO 60460580