



**Zadavatel:** Armádní Servisní, příspěvková organizace  
**Sídlem:** Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice  
**Zastoupený:** ředitelem Ing. Martinem Lehkým  
**IČO, DIČ:** 60460580, CZ60460580  
**Profil zadavatele:** <https://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA  
05090-10-2016

VYŘIZUJE/TEL.  
Bc. Burdová /973 204 179

V Praze dne 14. 10. 2016

## **DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení s názvem: „**Praha GŠ - ekologizace kotelen v budově A a D**“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 644739.

### **Znění žádosti o dodatečné informace č. 2**

#### **Dotaz č. 2.1**

Prosím vás o doplnění specifikace a požadovaných parametrů všech oběhových čerpadel z projektu dle zveřejněné dokumentace nelze dostatečně určit výkony čerpadel jejich typ a cenu.

#### **Odpověď č. 2.1**

Parametry každého čerpadla jsou uvedeny na výkresu „Schéma zapojení kotelny, strojovny“ a to

- Elektromotorické vlastnosti v legendě výkresu.
- Hydraulické parametry tj. dopravní výška a průtok u každé pozice na výkresu nad daným čerpadlem ve schématu (u grafické značky čerpadla).

#### **Dotaz č. 2.2**

Ohledne MaR Po prozkoumání podkladů je patrné, že je to napojení na stávající dispečink. Potřebujeme vědět jaký. Prosíme o kontakt na konkrétního poskytovatele a přímo firmu se kterou budeme propojení konzultovat.

#### **Odpověď č. 2.2**

Přenos z kotelen na počítač AS-PO bude přes modem GPRS. Na počítači na AS-PO bude nově vytvořena vizualizace našich zdrojů pro možnost ovládání a dozorování kotelen. Vše je součástí PD. Viz: Projektová dokumentace kotelny A respektive D / výkresová dokumentace / Kotelna v objektu A respektive D / M + R a EL / Technická zpráva / str. 5 / odst. 1.5.  
Stávající dispečink není.

### Dotaz č. 2.3

Prosím o poskytnutí rozboru vody z městského vodovodu, která bude chemicky upravována a následně používána jako teplotná látka v otopné soustavě.

### Odpověď č. 2.3

Rozbor vody je prováděn a zveřejňován provozovatelem veřejného řadu v měsíčních intervalech a je dostupný na adrese: <http://www.pvk.cz/vse-o-vode/pitna-voda/-kvalita-vody/aktualni-kvalita-vody/>.

### Sdělení zadavatele:

1. V ZD se mění bod č. 3 Doba a místo plnění veřejné zakázky, a to následujícím způsobem:

#### **3. Doba a místo plnění veřejné zakázky**

Termín zahájení plnění: **od ukončení topné sezóny - květen 2017.**

Termín ukončení plnění:

- zprovoznění díla\*: do 1. 8. 2017.
- předložení kolaudačního souhlasu a administrativního ukončení díla\*\*:  
do 29. 9. 2017.

\* rozumí se technologicky funkční dílo.

\*\* včetně 1 měsíce na administrativní náležitosti spojené s ukončením celé akce, včetně případné přípravy dodatku smlouvy.

Místo plnění veřejné zakázky: objekt Generální štáb, Vítězné náměstí 1500/5, Praha 6.

Zadavatel je oprávněn posunout termín plnění o dobu nutnou k přezkoumání opravných prostředků proti rozhodnutí zadavatele dle § 110 a násl. a § 113 a násl. zákona.

2. S ohledem na výše uvedené změny zadavatel zneplatňuje Přílohu č. 6 ZD – **Návrh smlouvy o dílo** a nahrazuje ji novým opraveným zněním platným k 14. 10. 2016.
3. Zadavatel zneplatňuje dle Dodatečných informací č. 1 Přílohu č. 2 – SSPD - A a Přílohu č. 3 – SSPD - D a nahrazuje je novým opraveným zněním platným k 14. 10. 2016.
4. Na základě § 40 odst. 3 zákona prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek. Tím se mění bod 11 ZD následujícím způsobem:


## **11. Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat**

Nabídky mohou uchazeči podat osobně na Podatelnu na níže uvedené adrese v úředních hodinách Po - Čt 8:00 - 11:00, 13:00 - 14:30, Pá 8:00 - 11:00, 12:30 - 13:30 nebo zaslat doporučeně poštou na adresu zadavatele: **Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice** a to tak, aby při obou způsobech podání byly nabídky doručeny zadavateli nejpozději **do 10:00 hodin dne 10. 11. 2016.** Podatelna je jediným místem, kde budou nabídky přijímány.

Otevírání obálek bude probíhat na ředitelství Armádní Servisní, příspěvkové organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice, se srazem před podatelnou dne **10. 11. 2016 v 10:00 hodin.**

Zúčastnit se otevírání obálek jsou oprávněni členové komise jmenované zadavatelem a maximálně jeden zástupce za každého uchazeče.

Děkujeme za pochopení



---

Ing. Martin Lehký  
ředitel AS-PO

