



**Zadavatel:** Armádní Servisní, příspěvková organizace  
**Sídlem:** Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice  
**Zastoupený:** ředitelem Ing. Martinem Lehkým  
**IČ, DIČ:** 60460580, CZ60460580  
**Profil zadavatele:** <https://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA  
05065-11-2016

VYŘIZUJE/TEL.  
Tichá /973 204 173

V Praze dne 13. 6. 2016

## **DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5**

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující k zakázce malého rozsahu na stavební práce: „**VUZ Strakonice, Palackého náměstí 112 – zateplení obvodového a střešního pláště**“.

### **Znění žádosti o Dodatečné informace č. 5**

#### **Dotaz 5.1**

oddíl 764: Klempířské konstrukce  
č.pol. 127-134,137,139,140

Dodavatel plechu s povrchovou úpravou potřebuje pro ocenění přesné číslo barvy ze vzorkovníku RAL, zdali je vůbec schopný někdo tento plech vyrobit (jedná se o zakázkovou výrobu), informace - tmavě hnědý či tmavě zelený není pro ně dostatečný údaj. Žádám o přesnou specifikaci odstínů.

#### **Odpověď 5.1**

Zadavatel sděluje, že stávající označení barev v projektové dokumentaci je dostatečné. Pro potřeby upřesnění je možné použít pro oplechování parapetů např. Ral 8017 čokoládová hnědá nebo Ral 8016 mahagonová hnědá. Pro oplechování atiky a oplechování na stycích se stávajícím měděným oplechování je vhodné barevné provedení co nejvíce odpovídající současnému odstínu mědi např. Ral 6008 - hnědo zelená.

Ing. Martin Lehký  
ředitel AS-PO

