



A50020015G37

**Ministerstvo obrany – sekce dozoru a kontroly
odbor státního dozoru
oddělení státního dozoru Litoměřice
pracoviště stavebního úřadu**

Generála Píky 1, Praha 6, PSČ 160 00, datová schránka x2d4xnx

Váš dopis zn.

Ze dne 1. 4. 2016

Naše čj. 667-2/2016-1216

Ing. Miloslav Bílek
Havanská 2828

Vyřizuje Ing. Pavel Janoušek

Telefon 973 214 091

390 05 TÁBOR

Mobil 724 801 408

E-mail janousekp1@army.cz

Datum 29. dubna 2016

**SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉ STAVBY**

Ministerstvo obrany – sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru Litoměřice, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) vykonávající působnost stavebního úřadu podle § 16 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), posoudil podle § 104 až 106 stavebního zákona ohlášení, (dále jen „ohlášení“), které dne 27. 4. 2016 podala

Armádní servisní, přísp.org., se sídlem Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6, IČ 60460580, jejímž jménem jedná Ing. Martin Lehký – ředitel, (dále jen „stavebník“), v zastoupení na základě plné moci Ing. Miloslavem Bílkem, č. OP: 203711378, trvalé bydliště: Havanská 2828, 390 05 Tábor

a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona vydává

s o u h l a s

s provedením ohlášené stavby

„Zateplení objektu VUZ Kbely“
Hůlková 305, 197 00 Praha 9 – Kbely,

(dále jen "stavba") na pozemku parc.č. 1939/16, 1939/1 v k.ú. Kbely (731641).

Jedná se o budovu armádní ubytovny v areálu kasáren Kbely, která byla postavena ve dvacátých letech minulého století. Budova má 2 nadzemní podlaží a je z 1/3 podsklepená. Nad 2. NP se nachází volný půdní prostor. V suterénu je umístěna výměňiková stanice tepla.

Stavba obsahuje opravu a zateplení obvodového pláště budovy vnějším tepelně izolačním systémem (ETICS) v tl. 140 mm (resp. 20 mm – ostění a nadpraží). Stávající svody jímací hromosvodné soustavy budou demontovány, vyměněny za nové a po provedení zateplovacího systému znovu osazeny. Provedeny budou nové klempířské konstrukce. Vyměněno bude jedno dřevěné okno (poslední, ostatní jsou již dříve vyměněná za plastová). Rekonstruována bude přilehlá terasa; provedeny budou nové chodníky kolem objektu. Nový chodník bude ze zámkové dlažby (v přední části pro pojezdové zatížení nad 3,5 t, v zadní části objektu a po stranách objektu pro pochozí zatížení). V rámci stavby bude stávající strop uhelny očištěn tlakovou vodou a vyspraven cementovou maltou. Poté bude provedena nová vyrovnávací vysokotlaká cementová stěrka a stěrka bude natřena krystalizační nátěrovou hmotou na betonové konstrukce.

Rozsah stavebních prací - bližší specifikace stavebních prací a dodávek - viz. projektová dokumentace.

Realizace stavby proběhne v souladu se stanoviskem Odboru územní správy majetku Praha, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem MO čj. 831- /2015-6440 ze dne 29. 4. 2016.

K ohlášení stavby bylo přiloženo:

1. Projektová dokumentace stavby „Zateplení objektu VUZ Kbely“, zpracovatel dokumentace: ARCHIPRO s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IČ 28139399, hlavní projektant: Ing. Miloslav Bílek, číslo ČKAIT 0100324, datum zpracování: 02/2016.
2. Koordinované závazné stanovisko čj. 66-2/2016-1216Li ze dne 22. 4. 2016, které vydalo Ministerstvo obrany - sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru Litoměřice (zahrnuje závazné stanovisko Státního odborného technického dozoru pro elektrická zařízení; pro ostatní a ochranná zařízení a bezpečnost a ochranu zdraví při práci a při výkonu služby; Energetické inspekce a Závazné stanovisko Vojenského požárního dozoru).
3. Souhlasné stanovisko vlastníka pozemku parc.č. 1939/1 v k.ú. Kbely (Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha, Hradčany, IČ 60162694 a příslušnost k organizační složce právnické osoby náleží Agentuře hospodaření s nemovitým majetkem – Odboru územní správy majetku Praha, Hradební 772/12, Praha 1 – IČO 60162694). Stanovisko čj. 831- /2015-6440 ze dne 29. 4. 2016.

Zhotovitel stavby bude vybrán ve výběrovém řízení.

Termín zahájení a dokončení stavby: 06/2016 až 11/2016.

Poučení:


Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání; dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti.

Po dokončení stavby stavebník požádá dle § 122 odst.1 zák.č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) o vydání kolaudačního souhlasu.

Spolu se žádostí stavebník doloží závazná stanoviska dotčených orgánů k dokončené stavbě, protokoly o vykonaných zkouškách a revizích (m.j. o provedení výtažných zkoušek kotevních hmoždinek), atesty nebo prohlášení o shodě na použité materiály ve smyslu zák. č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, evidenci odpadů vzniklých při realizaci díla, atp.

Stavební úřad provede následně závěrečnou kontrolní prohlídku.

Ing. Pavel Janoušek
oprávněná úřední osoba



MINISTERSTVO OBRANY-1216

160 01 Praha 6 -16-

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 bod 4., ve výši 500,- Kč byl zaplacen podle § 163 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů kolkovou známkou.

Přílohy

Štítek s identifikačními údaji o ohlášeném stavebním záměru.
Ověřená dokumentace stavby.



Obdrží

Ing. Miloslav Bílek, Havanská 2828, 390 05 Tábor