



Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace
Zastoupený: ředitelem Ing. Martinem Lehkým
Profil zadavatele: <https://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
05061-13/2016

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Němcová/973 203 915

V Praze dne 24. 8. 2017

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Armádní servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení s názvem „**Internát Heyrovského 1213, Hradec Králové - rekonstrukce**“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky: Z2017-020548.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ, ZMĚNU NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6:

Dotaz č. 6.1

Ve výkazu výměr list „IO 01 – Zpevněné plochy a komunikace“ je položka:

48	K	184102253X05	Výsadba dřeviny s balem včetně vyhloubení jamky v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100%, odvozem a uložením přebytečného výkopku, dodáním dřeviny velikosti 40 cm se zemním balem, ošetřením a se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	92,000
----	---	--------------	--	-----	--------

Protože v technické zprávě pro tuto část je uvedeno:

Druh a počet keřových porostů bude určen při realizaci stavby.

Chápeme správně, že součástí cenové nabídky není dodávka keřů, ale pouze jejich výsadba? Pokud by byla součástí i dodávka, je nutné upřesnit, o jaké keře se jedná - údaj „velikost 40 cm“ pro správnost ceny nestačí.

Odpověď č. 6.1

Uchazeč v položce 48 nacení výsadbu dřevin včetně jejich dodávky v požadovaném počtu 92 ks. Zadavatel upřesňuje specifikaci výsadby – Ligustrum vulgare Atrovirens – ptačí zob.

Dotaz č. 6.2

Ve výkresové části D.3.3. PS 03 INTERIÉR je výkres se značením „D1 – půdorys řešení 1.100“ – k tomuto výkresu chybí legenda, je zde číselné značení, ale není znám jeho význam.

Odpověď č. 6.2

Zadavatel sděluje, že číselná značení na výkresu D.1 Půdorysné řešení korespondují s čísly uvedenými u jednotlivých výrobků v knize standardů, případně s atypickými výrobky, které jsou součástí přílohy PS 03 Interiér.

Pro přehlednost uvádíme u jednotlivých čísel odkaz na příslušnou přílohu:

- 1 - recepční pult – viz výkres atypických výrobků
- 2 - bufet pult – viz výkres atypických výrobků + doplněná specifikace zařízení
- 3 - obklad stěn – viz kniha standardů – laminové desky Steel Grey
vyznačeno ve výkresu D.1.1.1.2 Půdorys 1.NP-část 1
- 4 - obklad stěn výtahy – viz kniha standardů – keramický obklad + laminované desky Steel Grey, vyznačeno ve výkresu D.1.1.1.2 Půdorys 1.NP-část 1
- 5 - židle a stoly – viz kniha standardů
- 6 - kolečková židle – viz kniha standardů
- 7 - TV – viz kniha standardů
- 8 - Informační systém – viz kniha standardů
- 9 - Nápojové automaty – viz kniha standardů
- 10 - Regálový systém – viz kniha standardů

Dotaz č. 6.3

Ve výpisu dveří je položka D29 1500x2050 EI 30 DP3+C+S+PK, stavební otvor 1600x2150, ale ve výkazu výměr je rozměr

305	K	7661029R01	Ozn.D29 Dveře plné,asymetrické,1600/2050 mm,EI30DP3+C+S+PK,povrchová úprava CPL laminát tl.0,2 mm,vč.zárubně do zdiva tl.100 mm,dle výpisu výrobků - kompletní dodávka a montáž
-----	---	------------	---

Co platí?

Odpověď č. 6.3

Zadavatel potvrzuje, že platí výpis výrobků (1500x2050mm). Zadavatel upravil přílohu ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr - viz sdělení zadavatele tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 6.4

309	K	7661033R01	Ozn.D33 Dveře plné,asymetrické,1700/2150 mm,kování panikové PK,povrchová úprava CPL laminát tl.0,2 mm,vč.zárubně do zdiva tl.100 mm,dle výpisu výrobků -	kus	1,000
-----	---	------------	--	-----	-------

			kompletní dodávka a montáž		
--	--	--	----------------------------	--	--

Ve výpisu je 1600x1970 PK, stavební otvor 1700x2150. U ostatních dveří je vždy uváděn rozměr dveří, nikoli stavebního otvoru.

Dveře D2.6 – výpis 2 ks x VV ř. 318 - 1 ks

Dveře D3.4. – výpis 1 ks x VV ř. 329 – 2 ks

Dveře D3.5 – výpis 2 ks x VV ř.330 – 1 ks

Dveře D4-5.8. – výpis 2 ks x VV – chybí

Dveře D16.5 – výpis rozměr 900/1970 x VV rozměr 800/1970

Odpověď č. 6.4

Zadavatel potvrzuje, že ve všech případech platí údaje uvedené ve výpisu výrobků. Zadavatel upravil přílohu ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr - viz sdělení zadavatele tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 6.5

Dveře X52 – z výpisu ani VV není zřejmé, z jakého materiálu mají dveře být. Vzhledem k tomu, že původní rozměr hliníkových dveří byl 1450/4650 mm, je součástí ceny dveří X52 i SDK příčka?

Odpověď č. 6.5

Dveře jako součást prvku X52 jsou uvažovány jako dřevěné (s požární odolností EW 30DP3). Dodávka SDK příčky je obsažena v soupisu prací v položce 212.

Dotaz č. 6.6

Prosklená fasáda zádveří O17 – ve výpisu je výška 2500 x VV počítá s výškou 4300, neodpovídá také rozměr plochy s dveřmi – výpis 5350/2500 2ks x VV 4430/4300 1 ks

Odpověď č. 6.6

Zadavatel potvrzuje, že platí výpis výrobků (vnější rozměr stěny O17 – 1,975m*2,5m*2+5,35*2,5m). Zadavatel upravil přílohu ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr - viz sdělení zadavatele tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace

Dotaz č. 6.7

Prosklená stěna O18 – výpis 5450/3500 2ks x VV 5450/4000 2 ks

Odpověď č. 6.7

Zadavatel potvrzuje, že platí výpis výrobků (rozměr stěny 018 – 5,45*3,5m). Zadavatel upravil přílohu ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr - viz sdělení zadavatele tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 6.8

1) Dveře D36 Al – výpis 800/2100, stavební otvor 900/2150 x VV ř.405:

Ozn.D36 Dveře vnější prosklené hliníkové, 900/2050 mm, U do 1,5 W/m²K, vč. zárubně, do zdiva, dle výpisu výrobků - kompletní dodávka a montáž

Odpověď č. 6.8

Zadavatel potvrzuje, že platí výpis výrobků (800x2100mm). Zadavatel upravil přílohu ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr - viz sdělení zadavatele tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace

Dotaz č. 6.9

V soupisu prací, list PS 03 – Interiér vstupního foyer a bufetu je položka:

IX10	nápojový automat - verze na zrnkovou nebo instantní kávu, min. 14 voleb nápojů, zásobním mni. 270ks kelímků, instantní verze - podrobná specifikace viz. samostatná příloha PS 03 Interiér, D.7 Kniha standardů	ks	2,000
------	--	----	-------

Je možno doplnit informaci, jaký typ automatu má být zahrnut v ceně – volně stojící x vestavěný. Má se jednat pouze o dodávku přístroje nebo pronájem? Má být v ceně zahrnuto i průběžné doplňování produktů? Pokud ano, po jakou dobu?

Odpověď č. 6.9

Zadavatel požaduje dodávku volně stojícího automatu. Součástí dodávky není provozování ani náplně potravinovými komponenty (kávou).

Dotaz č. 6.10

V které části projektové dokumentace je „D.1.1.1.36 - 3 Výpis výrobků – klempířské výrobky“ na který se odkazuje soupis prací? Ve výpise výrobků máme pouze části 1,2,4,5.

Odpověď č. 6.10

Daný oddíl je uveden v příloze ZD *Projektová dokumentace vč. stavebního povolení část 2 - D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ* \D.1.1 SO 01 INTERNÁT\D.1.1.1 ASŘ\D.1.1.1.36. VÝPISY VÝROBKŮ.

SDĚLENÍ ZADAVATELE:

Na základě žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace č. 6 se zadavatel rozhodl přijmout následující opatření:

1. Zadavatel zneplatňuje přílohu ZD Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr platným k 22. 8. 2017 a nahrazuje ji novým opraveným zněním platným ke dni 24. 8. 2017.
Dodavatelé jsou při přípravě nabídek povinni použít upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který je přílohou této změny ZD a je na profilu zadavatele uveřejněn pod názvem „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr_PLATNÝ k 24. 8. 2017“.
2. Na základě § 99 odst. 2 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Tím se mění bod č. 22 a 23 ZD následujícím způsobem:

22. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídku je možné doručit písemnou formou v listinné podobě v uzavřené obálce na adresu sídla zadavatele uvedenou v kap. 1. čl. 1.1 této zadávací dokumentace na podatelnu, a to buď osobně, nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence **ve lhůtě do 11. září 2017 do 10:00 hodin.**

23. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Zadavatel provede otevírání nabídek, které podali účastníci zadávacího řízení. Zadavatel nesmí otevřít nabídku před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno dne 11. září 2017 v 10:00 hodin, a to na adrese uvedené v kap. 1. čl. 1.1 této zadávací dokumentace.

Otevírání obálek s nabídkami mají právo účastnit se účastníci zadávacího řízení a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Zadavatel zahájí otevírání obálek s nabídkami bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel při otevírání obálek kontroluje, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě a zda byly doručeny v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.

Zadavatel přítomným osobám sdělí identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

O otevírání obálek s nabídkami zadavatel vyhotoví písemný protokol, který bude obsahovat seznam nabídek, které byly otevřeny, spolu s údaji podle § 110 odst. 3 ZZVZ. Otevírání obálek s nabídkami se může z kapacitních důvodů zúčastnit maximálně 1 zástupce účastníka zadávacího řízení. Zástupce účastníka zadávacího řízení se prokáže dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí účastnit se otevírání obálek s nabídkami; předmětná plná moc bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. V případě, že je zástupce účastníka zadávacího řízení sám osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení, prokáže se dokladem osvědčujícím jeho totožnost a výpisem z obchodního rejstříku nebo jiným dokumentem prokazujícím, že je osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nadále v platnosti.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Martin Lehký
ředitel AS-PO

