



SPRÁVA VOJENSKÉHO BYTOVÉHO FONDU PRAHA

U Prioru 8, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
2041/2008

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Vrba/973213370

PRAHA
prosinec 2008

Výzva pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Správa vojenského bytového fondu Praha, zastoupená ředitelem Ing. Pavlem Jevulou (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku „**Revize tlakových nádob, areál kasáren Dědice, Vyškov a kasáren J. z Poděbrad, Bučovice**“.

1. Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení tlakových, vnitřních, těsnostech revizí tlakových nádob stabilních, vč. přípravných a montážních prací u revizí v areálu kasáren Dědice, 682 01 Vyškov a v areálu kasáren J. z Poděbrad, Bučovice.

Rozsah požadovaných prací:

- provedení revizí TNS v jednotlivých lokalitách podle požadavků uvedených v příloze č.1, která je nedílnou součástí této výzvy;
- vypracování revizní zprávy za každou TNS samostatně.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládané plnění veřejné zakázky zahájit: leden 2009
Předpokládané plnění veřejné zakázky ukončit nejpozději do: březen 2009

Místem plnění veřejné zakázky je: kasárna Dědice, Vyškov a kasárna J. z Poděbrad, Bučovice.

3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky ověřenou kopii oprávnění k podnikání (živnostenský list), ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, eventuálně ověřenou kopii ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobenou uchazečem třetí osobě. (Pokud uchazeč není zapsán v obchodním rejstříku, uveďte tuto skutečnost ve své nabídce.)

Zadavatel požaduje doložit Oprávnění (§ 8 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ 18/1979 Sb. v platném znění) k provádění revizí a zkoušek tlakových nádob vydané orgánem dozoru na základě vykonané zkoušky.

Zadavatel požaduje doložit Oprávnění vydané Státním odborným technickým dozorem Ministerstva obrany (§ 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 219/1999 Sb. v platném znění a rozkazu MO č. 28/2002).

3.1. Důsledky nesplnění kvalifikačních předpokladů

Neprokáže-li uchazeč některý z požadovaných kvalifikačních předpokladů, bude zadavatelem vyloučen z účasti v dalším jednání o veřejné zakázce. Rozhodnutí o vyloučení bude zadavatelem sděleno vyloučenému uchazeči.

4. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení bude prováděno podle jediného kritéria a tím je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za celou zakázku.

5. Způsob zpracování nabídkové ceny

Celková nabídková cena v místě plnění bude uvedena v českých korunách a v členění:

- cena v Kč bez DPH;
- sazba DPH v % a výše DPH v Kč;
- cena včetně DPH v Kč.

- za každou revizi samostatně;
- celkem za objekt;
- celkem za lokalitu;
- celková cena za veřejnou zakázku.

V celkové nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací veřejné zakázky v plném rozsahu.

Celková nabídková cena za celou veřejnou zakázku je cenou nejvýše přípustnou a musí být v nabídce doložena položkovým rozpočtem.

6. Platební a fakturační podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Fakturace bude provedena jedinou fakturou do 7 dnů po dokončení a předání předmětu zakázky.

Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury zadavateli (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí).

7. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Prohlídka místa veřejné zakázky se bude konat dne 22.12.2008 v 8:00 hod. se srazem účastníků u hlavního vchodu do areálu kasáren Dědice, Vyškov.

Kontaktní osoba: Jitka Palasiewiczová tel.: 602 550 176

Pro zajištění vstupu na místo plnění veřejné zakázky je nutné se předem obrátit na výše uvedenou kontaktní osobu nebo zaslat jmenný seznam účastníků s uvedením č. OP, typu a RZ vozidla na e-mail jitka.palasiewiczova@seznam.cz.

8. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek dne 6.1.2009 do 10:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami bude veřejné. Uskuteční se téhož dne v 11:00 hod. v sídle zadavatele v prvním poschodí místnost číslo 52.

9. Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky je možno podávat doporučeně poštou nebo doručit osobně na adresu Správa vojenského bytového fondu Praha, U Prioru 8, 161 00 Praha 6 - Ruzyně v pracovních dnech od 7:00 hod. do 13:30 hod.

Všechny nabídky musí být doručeny do hodiny ukončení lhůty pro podání nabídek.

Uchazeči podají nabídku v uzavřené obálce označené **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Revize tlakových nádob, areál kasáren Dědice, Vyškov a kasáren J. z Poděbrad, Bučovice“ - NEOTEVÍRAT**.

Obálka bude opatřena na uzavření razítky uchazeče a podpisy uchazeče.

Nabídky podané po uvedené lhůtě, nebo řádně neoznačené, neuzavřené či porušené, nebudou zadavatelem hodnoceny.

10. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídku zpracovat v jednom výtisku. Jednotlivé strany budou očíslovány a zajištěny proti manipulaci s listy.

Pro přehledné vyhodnocení nabídek požaduje zadavatel jednotné členění nabídky:

- základní údaje o uchazeči (název, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bank. spojení, statutární orgán, telefonické a faxové spojení, kontaktní osoba),
- doklady prokazující kvalifikační předpoklady uchazeče dle bodu 3 tohoto zadání,
- nabídková cena zpracovaná v požadovaném členění v souladu s bodem č. 5 tohoto zadání,
- návrh smlouvy,
- reference o uchazeči.

11. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje tato práva:

- zrušit zadání veřejné zakázky;
- odmítnout všechny podané nabídky;
- nevracet uchazečům podané nabídky;
- neposkytovat náhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídky;
- jednat o konečném znění smlouvy o dílo.


Ing. Pavel Jevula
ředitel

REVIZE A ZKOUŠKY TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH - posádka Vyškov

poř. číslo	název a obsah nádob	výrobní číslo	rok vyr.	pracovní látka	tlak nádob by v MPa	umístění v objektu	číslo zakázky	Příští revize				jednotková cena			cena celkem
								tlaková	vnitřní	těsnost.	provoz.	tlaková	vnitřní	těsnost.	
1	Vzdušník 300	96367	1984	vzduch	1,1	K-1	970 5 01 01 00	srpen 2013	březen 2009	březen 2009	březen 2009	0,00			
2	Vzdušník 300	96406	1984	vzduch	1,1	K-1	970 5 01 01 00	srpen 2013	březen 2009	březen 2009	březen 2009	0,00			
3	Ohřivač vody OVL 630/13	1771	1978	HV/TV	0,59/0,59	K-1	970 5 01 01 00	říjen 2015	září 2009	září 2009	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
4	Výměník tepla 700/195	32001	1976	HV/TV	1,0/1,6	K-2	970 5 01 02 00	srpen 2013	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
5	Výměník tepla 700/195	32002	1976	HV/TV	1,0/1,6	K-2	970 5 01 02 00	srpen 2013	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
6	Výměník tepla 700/195	33090	1976	HV/TV	1,0/1,6	K-2	970 5 01 02 00	srpen 2013	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
7	Výměník tepla 700/195	33091	1976	HV/TV	1,0/1,6	K-2	970 5 01 02 00	srpen 2013	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
8	Ohřivač vody OVL 630/13	32177	1976	NTP/TV	1,0/1,6	K-2	970 5 01 02 00	listop. 2015	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
9	Expander 6000	33726	1976	voda/vzd.	1,0	K-2	970 5 01 02 00	listop. 2015	březen 2009	březen 2009	březen 2009	0,00			
10	Vzdušník 1000	33871	1976	vzduch	1,0	K-2	970 5 01 02 00	březen 2009	září 2012	září 2012	březen 2009		0,00	0,00	
11	Ohřivač vody OVL 4000/24	3865	1974	NTP/TV	0,8/0,8	VS-I.č.1	970 5 01 02 01	březen 2009	listop. 2011	listop. 2011	březen 2009		0,00	0,00	
12	Ohřivač vody OVL 4000/24	3866	1974	NTP/TV	0,8/0,8	VS-I.č.1	970 5 01 02 01	březen 2009	listop. 2011	listop. 2011	březen 2009		0,00	0,00	
13	Ohřivač vody BLDP 4000/24	1493	2005	NTP/TV	0,6/0,6	VS-I.č.3	970 5 01 02 02	březen 2009	březen 2009	březen 2009	březen 2009				
14	Ohřivač vody BLDP 4000/24	1492	2005	NTP/TV	0,6/0,6	VS-I.č.3	970 5 01 02 02	březen 2009	březen 2009	březen 2009	březen 2009				
15	Výměník tepla 700/195	23768	1975	HV/TV	1,0/1,6	VS-I.č.4	970 5 01 01 04	listop. 2015	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
16	Výměník tepla 700/195	23769	1975	HV/TV	1,0/1,6	VS-I.č.4	970 5 01 01 04	srpen 2013	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
17	Výměník tepla 700/195	23770	1975	HV/TV	1,0/1,6	VS-I.č.4	970 5 01 01 04	srpen 2013	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
18	Ohřivač vody OVS 4000/18	23784	1975	NTP/TV	1,0/1,6	VS-I.č.4	970 5 01 01 04	říjen 2014	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	

REVIZE A ZKOUŠKY TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH - posádka Výškov

poř. číslo	název a obsah nádob	výrobní číslo	rok výr.	pracovní látka	tlak nádob by v MPa	umístění v objektu	číslo zakázky	Příští revize				jednotková cena				cena celkem
								tlaková	vnitřní	těsnost.	provoz.	tlaková	vnitřní	těsnost.	provoz.	
19	Ohrívač vody OVS 4000/18	23785	1975	NTP/TV	1,0/1,6	VS-I.č.4	970 5 01 01 04	říjen 2014	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00		
20	Ohrívač vody OVS 4000/18	23786	1975	NTP/TV	1,0/1,6	VS-I.č.4	970 5 01 01 04	říjen 2014	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00		
21	Expandér 1000	23750	1975	voda/vzd	1,0	VS-I.č.4	970 5 01 01 04	říjen 2014	listop. 2011	listop. 2011	březen 2009	0,00	0,00	0,00		
22	Výměník tepla 850/237	23771	1975	HV/TV	1,0/1,6	VS-I.č.6	970 5 01 01 05	březen 2009	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009		0,00	0,00		
23	Výměník tepla 850/237	23772	1975	HV/TV	1,0/1,6	VS-I.č.6	970 5 01 01 05	březen 2009	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009		0,00	0,00		
24	Ohrívač vody OVS 4000/18	23783	1975	NTP/TV	1,0/1,6	VS-I.č.6	970 5 01 01 05	září 2014	srpen 2010	srpen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00		
25	Ohrívač vody OVS 4000/18	23787	1975	NTP/TV	1,0/1,6	VS-I.č.6	970 5 01 01 05	září 2014	srpen 2010	srpen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00		
27	Výměník tepla 850/237	30300	1975	HV/TV	1,0/1,6	VS-I.č.7	970 5 01 01 06	srpen 2013	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00		
28	Výměník tepla 850/237	30303	1975	HV/TV	1,0/1,6	VS-I.č.7	970 5 01 01 06	srpen 2013	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00		
29	Ohrívač vody OVS 4000/18	30674	1976	NTP/TV	1,0/1,6	VS-I.č.7	970 5 01 01 06	říjen 2014	listop. 2011	listop. 2011	březen 2009	0,00	0,00	0,00		
30	Ohrívač vody OVS 4000/18	30675	1976	NTP/TV	1,0/1,6	VS-I.č.7	970 5 01 01 06	říjen 2014	březen 2009	březen 2009	březen 2009	0,00				
31	Expandér 1600	28690	1975	voda/vzd	1,0	VS-I.č.7	970 5 01 01 06	říjen 2014	listop. 2011	listop. 2011	březen 2009	0,00	0,00	0,00		
32	Výměník tepla 850/237	30305	1976	HV/TV	1,0/1,6	VS-I.č.9	970 5 01 01 07	říjen 2013	listop. 2010	listop. 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00		
33	Výměník tepla 850/237	30306	1976	HV/TV	1,0/1,6	VS-I.č.9	970 5 01 01 07	říjen 2013	listop. 2010	listop. 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00		
34	Ohrívač vody OVS 4000/18	30668	1976	NTP/TV	1,0/1,6	VS-I.č.9	970 5 01 01 07	říjen 2014	listop. 2010	listop. 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00		
35	Ohrívač vody OVS 4000/18	30678	1976	NTP/TV	1,0/1,6	VS-I.č.9	970 5 01 01 07	říjen 2014	listop. 2010	listop. 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00		
36	Expandér 1600	28689	1975	voda/vzd	1,0	VS-I.č.9	970 5 01 01 07	říjen 2014	listop. 2010	listop. 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00		

REVIZE A ZKOUŠKY TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH - posádka Vyškov

poř. číslo	název a obsah nádob	výrobní číslo	rok vyr.	pracovní látka	tlak nádob by v MPa	umístění v objektu	číslo zakázky	Přístři revize			tlaková	jednotková cena		cena celkem
								tlaková	vnitřní	těsnost.	provoz.	vnitřní	těsnost.	provoz.
37	Výměník tepla 850/237	36557	1976	HV/TV	1,0/1,6	VS-VŠK	970 5 01 01 08	říjen 2014	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00
38	Výměník tepla 850/237	36559	1976	HV/TV	1,0/1,6	VS-VŠK	970 5 01 01 08	srpen 2013	listop. 2011	listop. 2011	březen 2009	0,00	0,00	0,00
39	Výměník tepla 450/124	36426	1976	HV/TV	1,0/1,6	VS-VŠK	970 5 01 01 08	říjen 2013	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00
40	Výměník tepla 450/124	36427	1976	HV/TV	1,0/1,6	VS-VŠK	970 5 01 01 08	říjen 2013	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00
41	Ohřivač vody OVS 1600/11	39255	1977	NTP/TV	1,0/1,6	VS-VŠK	970 5 01 01 08	říjen 2014	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00
42	Ohřivač vody OVS 1600/11	39256	1977	NTP/TV	1,0/1,6	VS-VŠK	970 5 01 01 08	říjen 2014	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00
43	Ohřivač vody OVS 1600/11	39257	1977	NTP/TV	1,0/1,6	VS-VŠK	970 5 01 01 08	říjen 2014	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00
44	Expander 1600	39623	1976	voda/vzd.	1,0	VS-VŠK	970 5 01 01 08	listop. 2015	listop. 2011	listop. 2011	březen 2009	0,00	0,00	0,00
45	Výměník tepla 18,9	7343	1978	HV/TV	0,95/0,7	VS-Jugo	970 5 01 01 09	listop. 2014	listop. 2010	listop. 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00
46	Výměník tepla 18,9	7344	1978	HV/TV	0,95/0,7	VS-Jugo	970 5 01 01 09	listop. 2014	listop. 2010	listop. 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00
47	Ohřívák vody OVL-2000 L/3m ³	11914	2005	NTP/TV	1,0/1,0	VS-Jugo	970 5 01 01 09	březen 2009	březen 2009	březen 2009	březen 2009			
48	Ohřívák vody OVL-2000 L/3m ³	11915	2005	NTP/TV	1,0/1,0	VS-Jugo	970 5 01 01 09	březen 2009	březen 2009	březen 2009	březen 2009			
49	Expander 1000	3564	1975	voda/vzd.	0,3/0,45	VS-Jugo	970 5 01 01 09	listop. 2014	srpen 2009	srpen 2009	březen 2009	0,00	0,00	0,00
50	Ohřivač vody OVL 4000/18	27488	1975	NTP/TV	1,0/1,6	VS-VZK	970 5 01 01 09	listop. 2014	listop. 2010	listop. 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00
51	Ohřivač vody BLDP 4000/18	13520	2007	NTP/TV	1,0/1,5	VS-VZK	236 01 02 03	listop. 2016	listop. 2012	listop. 2012	březen 2009	0,00	0,00	0,00
52	Ohřivač vody BLDP 4000/18	1503	2005	NTP/TV	0,7/0,7	VS-VZK	236 01 02 03	březen 2009	březen 2009	březen 2009	březen 2009			
53	Ohřivač vody OVS 2500	29121	1975	NTP/TV	1,0/1,6	VS-polikl.	970 5 01 02 04	listop. 2014	listop. 2010	listop. 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00
54	Ohřivač vody OVS 2500	29122	1975	NTP/TV	1,0/1,6	VS-polikl.	970 5 01 02 04	listop. 2014	listop. 2010	listop. 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00

REVIZE A ZKOUŠKY TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH - posádka Výškov

poř. číslo	název a obsah nádob	výrobní číslo	rok vyr.	pracovní látka	tlak nádob by v MPa	umístění v objektu	číslo zakázky	Příští revize				jednotková cena			cena celkem
								tlaková	vnitřní	těsnost.	provoz.	tlaková	vnitřní	těsnost.	
55	Výměník tepla 2300/590	48051	1977	HV/TV	0,98/1,57	VS-8/4	970 5 01 01 12	srpen 2013	listop. 2010	listop. 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
56	Výměník tepla 2300/590	48052	1977	HV/TV	0,98/1,57	VS-8/4	970 5 01 01 12	srpen 2013	listop. 2010	listop. 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
57	Výměník tepla 2300/590	48053	1977	HV/TV	0,98/1,57	VS-8/4	970 5 01 01 12	srpen 2013	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
58	Výměník tepla 2300/590	48054	1977	HV/TV	0,98/1,57	VS-8/4	970 5 01 01 12	srpen 2013	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
59	Výměník tepla 700/195 ?1860?	47971	1977	NTP/TV	1,0/1,6	VS-8/4	970 5 01 01 12	srpen 2013	březen 2009	březen 2009	březen 2009	0,00			
60	Výměník tepla 700/195 ?1854?	47972	1977	NTP/TV	1,0/1,6	VS-8/4	970 5 01 01 12	srpen 2013	březen 2009	březen 2009	březen 2009	0,00			
61	Ohřivač vody OVS 4000/13	48311	1977	NTP/TV	1,0/1,6	VS-8/4	970 5 01 01 12	říjen 2014	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
62	Ohřivač vody OVS 4000/13	48312	1977	NTP/TV	1,0/1,6	VS-8/4	970 5 01 01 12	říjen 2014	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
63	Ohřivač vody OVS 4000/13	48316	1977	NTP/TV	1,0/1,6	VS-8/4	970 5 01 01 12	říjen 2014	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
64	Expandér 10000	49572	1977	voda/vzd	1,0	VS-8/4	970 5 01 01 12	listop. 2015	listop. 2011	listop. 2011	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
65	Výměník tepla 2300/590	51245	1977	HV/TV	1,0/1,6	VS-10/7	970 5 01 01 13	srpen 2013	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
66	Výměník tepla 2300/590	51246	1977	HV/TV	1,0/1,6	VS-10/7	970 5 01 01 13	srpen 2013	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
67	Výměník tepla 2300/590	51247	1977	HV/TV	1,0/1,6	VS-10/7	970 5 01 01 13	srpen 2013	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
68	Výměník tepla 2300/590	51248	1977	HV/TV	1,0/1,6	VS-10/7	970 5 01 01 13	březen 2009	červen 2013	červen 2013	březen 2009		0,00	0,00	
69	Výměník tepla 560/150	47922	1977	NTP/TV	1,0/1,6	VS-10/7	970 5 01 01 13	březen 2009	březen 2009	březen 2009	březen 2009				
70	Výměník tepla 560/150	47931	1977	NTP/TV	1,0/1,6	VS-10/7	970 5 01 01 13	březen 2009	březen 2009	březen 2009	březen 2009				
71	Ohřivač vody OVS 4000/13	48313	1977	NTP/TV	1,0/1,6	VS-10/7	970 5 01 01 13	říjen 2014	listop. 2011	listop. 2011	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
72	Ohřivač vody OVS 4000/13	48314	1977	NTP/TV	1,0/1,6	VS-10/7	970 5 01 01 13	říjen 2014	listop. 2011	listop. 2011	březen 2009	0,00	0,00	0,00	

REVIZE A ZKOUŠKY TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH - posádka Vyškov

poř. číslo	název a obsah nádoby	výrobní číslo	rok výr.	pracovní látka	tlak nádob by v MPa	umístění v objektu	číslo zakázky	Příští revize				jednotková cena			cena celkem
								tlaková	vnitřní	těsnost.	provoz.	tlaková	vnitřní	těsnost.	
73	Ohřívač vody OVS 4000/13	48315	1977	NTP/TV	1,0/1,6	VS-10/7	970 5 01 01 13	říjen 2014	listop. 2011	listop. 2011	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
74	Expandér 10000	49574	1977	voda/vzd	1,0	VS-10/7	970 5 01 01 13	listop. 2015	listop. 2011	listop. 2011	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
75	Výměník tepla VV 2UH	11988	1989	HV/Tvne boTV/TV	2,5/2,5	VS-020	970 5 01 01 14	srpen 2013	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
76	Výměník tepla VV 2UH	11987	1989	HV/Tvne boTV/TV	2,5/2,5	VS-020	970 5 01 01 14	srpen 2013	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
77	Výměník tepla VV 2UH	16836	1983	HV/TV	2,5/2,5	VS-020	970 5 01 01 14	říjen 2015	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
78	Výměník tepla VV 2UH	16837	1983	HV/TV	2,5/2,5	VS-020	970 5 01 01 14	říjen 2015	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
79	Výměník tepla VV 2UH	16838	1983	HV/TV	2,5/2,5	VS-020	970 5 01 01 14	říjen 2015	listopad 2010	listopad 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
80	Výměník tepla VV 2UH	16839	1983	HV/TV	2,5/2,5	VS-020	970 5 01 01 14	říjen 2015	listopad 2010	listopad 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
81	Ohřívač vody OVS 6300/15	11585	1989	STP/TV	1,0/2,5	VS-020	970 5 01 01 14	říjen 2014	listopad 2011	listopad 2011	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
82	Ohřívač vody OVS 6300/15	11588	1989	STP/TV	1,0/2,5	VS-020	970 5 01 01 14	říjen 2014	listopad 2011	listopad 2011	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
83	Ohřívač vody OVS 6300/15	11589	1989	STP/TV	1,0/2,5	VS-020	970 5 01 01 14	říjen 2014	listopad 2011	listopad 2011	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
84	Ohřívač vody OVS 6300/15	11590	1989	STP/TV	1,0/2,5	VS-020	970 5 01 01 14	říjen 2014	listopad 2011	listopad 2011	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
85	Expandér 4000	10586	1989	Voda/vzd	1,0	VS-020	970 5 01 01 14	říjen 2014	listopad 2011	listopad 2011	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
86	Deskový výměník	2822	1997	HV/TV	1,1	VS-12.st.	970 5 01 01 16				březen 2009	0,00	0,00	0,00	
87	Deskový výměník	2823	1997	HV/TV	1,1	VS-12.st.	970 5 01 01 16				březen 2009	0,00	0,00	0,00	
88	Deskový výměník	2824	1997	HV/TV	1,1	VS-12.st.	970 5 01 01 16				březen 2009	0,00	0,00	0,00	
89	Ohřívač vody OVS 2500	13155	1983	HV/TV	0,6	VS-12.st.	970 5 01 01 16	březen 2009	listopad 2011	listopad 2011	březen 2009		0,00	0,00	
90	Ohřívač vody OVS 2500	13156	1983	HV/TV	0,6	VS-12.st.	970 5 01 01 16	březen 2009	listopad 2011	listopad 2011	březen 2009		0,00	0,00	

REVIZE A ZKOUŠKY TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH - posádka Výškov

poř. číslo	název a obsah nádoby	výrobní číslo	rok vyr.	pracovní látka	tlak nádob by v MPa	umístění v objektu	číslo zakázky	Příští revize				jednotková cena				cena celkem
								tlaková	vnitřní	těsnost.	provoz.	tlaková	vnitřní	těsnost.	provoz.	
91	Expandér 6300	15674	1983	voda/vzd	0,98/1,47	VS-12.st.	970 5 01 01 16	březen 2009	listopad 2011	březen 2009			0,00	0,00		
92	Výměník tepla 98/57	11997	1989	HV/TV	1,6/2,4	VS-14.st.	970 5 01 01 15	říjen 2015	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	0,00		
93	Výměník tepla 98/57	11998	1989	HV/TV	1,6/2,4	VS-14.st.	970 5 01 01 15	říjen 2015	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	0,00		
94	Výměník tepla 98/57	11999	1989	HV/TV	1,6/2,4	VS-14.st.	970 5 01 01 15	říjen 2015	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	0,00		
95	Výměník tepla 98/57	12000	1989	HV/TV	1,6/2,4	VS-14.st.	970 5 01 01 15	září 2013	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	0,00		
96	Ohřivač vody OVS 4000/7	10936	1989	HV/TV	1,0/1,5	VS-14.st.	970 5 01 01 15	říjen 2015	srpen 2009	březen 2009	0,00	0,00	0,00	0,00		
97	Ohřivač vody OVS 4000/7	10937	1989	HV/TV	1,0/1,5	VS-14.st.	970 5 01 01 15	říjen 2015	srpen 2009	březen 2009	0,00	0,00	0,00	0,00		
98	Ohřivač vody OVS 4000/7	10950	1989	HV/TV	1,0/1,5	VS-14.st.	970 5 01 01 15	říjen 2015	srpen 2009	březen 2009	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	Expandér 4000	10574	1989	voda/vzd	1,0/1,5	VS-14.st.	970 5 01 01 15	říjen 2015	srpen 2009	březen 2009	0,00	0,00	0,00	0,00		
100	Ohřivač vody OVS 1600/18	65380	1987	TV/TV	0,98/1,57	K-PDA	970 4 01 03 00	říjen 2015	březen 2009	březen 2009	0,00					
101	Ohřivač vody OVS 1600/18	65387	1987	TV/TV	0,98/1,57	K-PDA	970 4 01 03 00	říjen 2015	březen 2009	březen 2009	0,00					
102	Expandér 600	63375	1990	voda/vzd	0,98	K-PDA	970 4 01 03 00	říjen 2015	březen 2009	březen 2009	0,00					
103	Ohřivač vody OVL 1600	61739 P 6397	1990	TV/TV	0,6/0,6	K-sp.hala	970 4 01 02 00	říjen 2015	březen 2009	březen 2009	0,00					
104	Expansomat ZILMET 105 I	27903	1996	voda/vzd.		K-sp.hala	970 4 01 02 00	březen 2009	březen 2009	březen 2009						
105	Eisen Thale nádrž na P-B	609905 93689	1991	PB	1,56	Ú-sp.hala	970 4 01 02 00	červen 2008	červen 2008	červen 2008	0,00	0,00	0,00	0,00		
106	Eisen Thale nádrž na P-B	609905 93687	1991	PB	1,56	Ú-sp.hala	970 4 01 02 00	červen 2008	červen 2008	červen 2008	0,00	0,00	0,00	0,00		
107	Eisen Thale nádrž na P-B	609905 931278	1991	PB	1,56	Ú-sp.hala	970 4 01 02 00	červen 2008	červen 2008	červen 2008	0,00	0,00	0,00	0,00		
108	Ohřivač vody OVS 1000	9209	1989	TV/TV	1,0/1,6	K-CPRKV	970 4 01 04 00	říjen 2015	březen 2009	březen 2009	0,00					

REVIZE A ZKOUŠKY TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH - posádka Výškov

[illegible]

REVIZE A ZKOUŠKY TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH - posádka Bučovice - 1

poř. číslo	název a obsah nádoby	výrobní číslo	rok vyr.	pracovní látka	tlak nádob v MPa	umístění v objektu	číslo zakázky	Příští revize				jednotková cena			cena celkem
								tlaková	vnitřní	těsnost.	provoz.	tlaková	vnitřní	těsnost.	
1	Ohrívač vody BOD4m	3326	1972	NTP/TV	0,8/0,8 MPa	PS-b.č.1	971 1 02 02 09	říjen 2009	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
2	Ohrívač vody BOD4m	3328	1972	NTP/TV	0,8/0,8 MPa	PS-b.č.1	971 1 02 02 09	říjen 2009	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
3	Ohrívač vody BLDP 2500	1430	2005	NTP/TV	0,6/0,6 MPa	VS-b.č.2	971 1 02 02 01	říjen 2014	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
4	Ohrívač vody BOD3m	3346	1972	NTP/TV	0,8/0,8 MPa	VS-b.č.2	971 1 02 02 01	říjen 2009	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
5	Protipr. ohřívač POD30,5m	3308	1972	NTP/TV	0,8/0,8 MPa	VS-b.č.2	971 1 02 02 01	říjen 2009	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
6	Protipr. ohřívač POD30,5m	3309	1972	NTP/TV	0,8/0,8 MPa	VS-b.č.2	971 1 02 02 01	říjen 2009	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
7	Výměník tepla VT 350	17529	1974	NTP/TV	1,0/1,0 MPa	VS-b.č.6	971 1 02 02 01	září 2012	říjen 2012	říjen 2012	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
8	Ohrívač vody1600 OVS	14431	1983	NTP/TV	0,98/1,57 MPa	RS-b.č.11	971 1 02 02 04	březen 2009	říjen 2012	říjen 2012	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
9	Výměník tepla VT	18171	1983	NTP/TV	0,98/1,57 MPa	RS-b.č.11	971 1 02 02 04	březen 2009	březen 2009	březen 2009	březen 2009				
10	Ohrívák TUV BOD3M	3853	1974	NTP/TV	0,8/0,8 MPa	VS-b.č.13	971 1 02 02 05	září 2011	říjen 2012	říjen 2012	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
11	Protipr. ohřívač SVD-14-CU	7329	1995	NTP/TV	1,0/1,0 MPa	VS-b.č.13	971 1 02 02 05	září 2011	říjen 2012	říjen 2012	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
12	Ohrívač vody OVL 2500	2811	1982	NTP/TV	1,57/1,57 MPa	Kot.b.33	970 1 02 01 00	červen 2009	březen 2009	březen 2009	březen 2009	0,00			
13	Ohrívač vody OVL 2500	2813	1982	NTP/TV	1,57/1,57 MPa	Kot.b.33	970 1 02 01 00	červen 2009	březen 2009	březen 2009	březen 2009	0,00			
14	Protipr. výměník	17492	1974	NTP/TV	1,0/1,6 MPa	Kot.b.33	970 1 02 01 00	červen 2009	březen 2009	březen 2009	březen 2009	0,00			
15	Ohrívák TUV BSDP 1600	1461	2005	NTP/TV	0,6/0,6 MPa	RS-b.č.41	971 1 02 02 07	říjen 2014	říjen 2010	říjen 2010	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
16	Vzdušník pojidz. kompresoru	60027	1978	vzduch	1,0 MPa	b.č. 11 prádelna	971 1 02 02 04	březen 2009	březen 2009	březen 2009	březen 2009				
17	Expansomat REFLEX	07H0125 0237	2007	voda/plyn	6,0/1,5 MPa	VS-b.č.13	971 1 02 02 05	říjen 2016	říjen 2012	říjen 2012	březen 2009	0,00	0,00	0,00	
18	Vzdušník pojidz. kompresoru	34409	1991	vzduch	1,0 MPa	b.č.41 dílny		září 2011	březen 2009	březen 2009	březen 2009	0,00			

REVIZE A ZKOUŠKY TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH - posádka Bučovice - 2

[illegible]

REVIZE A ZKOUŠKY TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH - SOUHRN

rekapitulace	součet
list č. 1	
list č. 2	
list č. 3	
list č. 4	
list č. 5	
list č. 6	
list č. 7	
list č. 8	
list č. 9	
Součet listů 1-9	
DPH 19%	
CELKEM:	